



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»**

425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27, тел/факс (83632) 71393  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. «Козьмодемьянск»  
(место составления акта)

« 23 » января 2015 года 12 часов 15 мин.  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 2**

**По адресу:**

1. 425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д. 3  
(место проведения проверки)

**На основании:**

Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» от 12 января 2015 года № 2, вынесенного Смирновым Олегом Анатольевичем - главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

1.	Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д. 3												
“ 20 ”	января	20	15	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
“ 22 ”	января	20	15	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.
2.	Вручение документов законному представителю юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок»												
“ 24 ”	января	20	15	г. с	11	час.	45	мин. до	12	час.	15	мин. Продолжительность	0,5 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 3 (три) раб. дня / 3,5 часа.

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Виловатовский детский сад «Петушок» Шестакова М.Ю. уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 14.01.2015 года посредством вручения заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» от 12 января 2015 года № 2, вынесенного Смирновым Олегом Анатольевичем - начальником ОНД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» – главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Пронюшкина А.В. - государственного инспектора Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору – старшего инспектора отдела НД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

14.01.2015г. Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Виловатовский детский сад «Петушок» Шестакова М.Ю. *Шестакова М.Ю.*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

Кудряшов Юрий Николаевич - государственный инспектор Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору – заместитель начальника отдела НД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск».

Пронюшкин Алексей Викторович - государственный инспектор Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору – старший инспектор отдела НД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск».

**совместно с экспертом (ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:**  
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена; отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:**

Шестакова Марионелла Юрьевна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Виловатовский детский сад «Петушок», Саватеев Виталий Васильевич – завхоз муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» представляет собой 2-х этажное здание состоящий из 2 корпусов соединенных коридором. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.1, 2-ой степени огнестойкости. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты - бутовые ленточные, наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытие - железобетонное, кровля – двускатная, металлическая по деревянным обрешеткам. Отопление центральное. Планировочное решение представляет собой: административные и

бытовые помещения, имеющие выходы в общий коридор, в лестничные клетки и непосредственно наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 0,6 километра.

**Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:**

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом заведующего учреждением.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на завхоза. Инструкции по эксплуатации этих систем находится у завхоза учреждения.

Приказом заведующего учреждением определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 23 человека.

**Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:**

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов сельской водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Для внутреннего пожаротушения в здании предусмотрен противопожарный водопровод имеется 2 ПК.

**Содержание систем и средств противопожарной защиты:**

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здание оборудовано установками автоматической пожарной защиты и системой оповещения и управления о пожаре 3-го типа. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию.

**Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:**

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

**Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Виловатовский детский сад «Петушок»**

1. Технический паспорт на здание;
2. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
3. Приказ о назначении на должность.
4. Приказ ответственных лиц за ПБ
5. Удостоверение обучению пожарно-технического минимума.
6. Акт обработки огнезащитным составом

**При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (без ссылки на статью кодекса, с указанием даты, места нарушения, времени, времени работы аварийной безопасности, указание на дату, место нарушения, времени, времени работы аварийной безопасности)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» в помещениях групп «Малинка», «Калинка» и в кабинете заведующей не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
2.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» - в новом корпусе на первом этаже под лестничным маршем хранится	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.

	мебель (тумбочка выполненная из ДВП).	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	
3.	В новом корпусе МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» 2 имеющиеся наружные открытые лестницы 3-го типа, предусмотренные в качестве эвакуационных выходов со второго этажа из группы «Калинка» и музыкального зала не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности по следующим параметрам: 1. - высота ограждений обеих лестниц менее 1,2 м (по факту 0,98м и 1 м), 2. – ступени лестницы выполнены с различной шириной проступи ( верхние по факту 0,15м, нижние до 0,2м и шире) , 3. - ступени имеют проступи из арматуры, а не сплошные., 4. - проступи ступеней имеют ширину 0,25 м, но т.к. выполнены забежными - по факту имеют ширину 0,15м (т.е. менее 0,2м).	п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52., п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, п.5.2.15 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
4.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» в коридоре перехода из старого корпуса в новый корпус - в месте перепада высоты предусмотрена лестница (лестничный марш) высотой более 45 см (по факту 110 см) при этом отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами.	п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52., п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
5.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» в группе «Рябинка» выходы из помещения буфета-раздаточной (проходы к одиночному рабочему месту) загромождены различным оборудованием (предметами) на ширину менее 0,7 м ( по факту проходы сужены до 52 см и 38 см. соответственно).	п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52., п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
6.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» на втором этаже, в группах «Рябинка» и «Земляничка» в помещениях (игровые) предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. менее двух эвакуационных выходов.	п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.52., п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
7.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» в подвале, помещении вентиляционной камеры снята предусмотренная проектной документацией входная дверь.	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
8.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» в подвале, помещении вентиляционной камеры хранится различный материал (брезентовые чехлы для песочниц).	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.
9.	В МБДОУ Виловатовский детский сад «Петушок» для складских помещений (кладовых) не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Заведующий МБДОУ Виловатовский д/с «Петушок» Шестакова М.Ю.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 12.01.2015 года № 2;
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;
3. предписание ГПН об устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности от 23.01.2015 года № 2/1/1;
4. материалы дела об административных правонарушениях от 23.01.2015 года № 0002, 0003, 0004, 0005

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности –  
государственный инспектор Горномарийского муниципального  
района и городского округа «Город Козьмодемьянск»  
по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы Ю.Н. Кудряшов

Старший инспектор отдела надзорной деятельности –  
государственный инспектор Горномарийского муниципального  
района и городского округа «Город Козьмодемьянск»  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы А.В. Пронюшкин

« 23 » января 2015 г.

«телефон дозвония» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Алексей И.И. Шестяков  
(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » января 2015 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

По п. 4 и п. 3 акта проверки пояснено следующее, что в акте приняты записки о состоянии объекта, в которых нет записки об административном правонарушении.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«    » 2015 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«    »

Начальник ОНД Горномарийского муниципального  
района и городского округа «Город Козьмодемьянск»  
майор внутренней службы О.А. Смирнов

«    » 2015 г.