



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27,
тел. (83632) 71393, факс 71393

ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Кулаковскому детскому саду «Солнышко» (далее – МБДОУ Кулаковский д/с «Солнышко») в лице заведующей детского сада Большаковой Оксаны Алексеевны

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки МБДОУ Кулаковский д/с «Солнышко» № 18/ПБ от 01 апреля 2021 года, вынесенного Главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору подполковником внутренней службы Смирновым О.А. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 30 мин. по 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 30 мин. 16 апреля 2021 г. и с 10 ч.00 мин. по 11 ч. 00 мин. 28 апреля 2021 г., проведена плановая выездная проверка: инспектором ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл ст. лейтенантом внутренней службы Некрасовым Дмитрием Геннадьевичем и аттестованной в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл от 20.02.2018 № 89 «Об аттестации заявителей» в качестве эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности Гавриловой Евгенией Александровной в отношении МБДОУ Кулаковский д/с «Солнышко», по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Механизаторов, д. 62.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Большаковой О.А. – заведующей МБДОУ Кулаковский д/с «Солнышко».
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения пожарной безопасности (указываются выявленные нарушения в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В раздевалке группы «Василек» снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода, препятствующая распространению	ППР в РФ (1479) п.16 «д»; ППР в РФ (390) п.23 «д»	до 01.06.2021 г.	

	опасных факторов пожара на путях эвакуации.			
2	Руководителем объекта допускается использование помещения электрощитовой для хранения горючих материалов.	ППР в РФ (1479) п. 35 «е»; ППР в РФ (390) п. 42 «ж».	до <u>01.06.2021</u> г.	
3	Здание детского садика не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (пожарные извещатели отсутствуют в горячем цеху помещения кухни, на переходе с коридора в помещение прачечной, в подсобном помещении группы «Ромашка», в подсобном помещении группы «Василек»)	ТРоТПБ ст.6 ч.1 п.2, ст. 51 ч. 1 и 4, ст. 54, ст. 83 ч. 1 и 10; СП 486.1311500.2020 п. 4.4, табл. 1 п. 11; СП 5.13130.2009 прил. А п. А4, табл. А1 п. 9; НПБ 110-03 п. 4, табл. 1 п. 9; ППР в РФ (390) п. 61); ППР в РФ (1479) п.16 пп.е), п. 54	до <u>01.06.2021</u> г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Горномарийского
муниципального района и городского
округа «Город Козьмодемьянск»
ст. лейтенант вн. службы Некрасов Д.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"28" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующая МБДОУ Кулаковский д/с «Солнышко»
Большакова О.А.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"28" апреля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.