

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» июня 2024 г., 12240131000210946805

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Юринского, Горномарийского МР и
городского округа "Город Козьмодемьянск"**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» июня 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2406/004-12/33-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 11 » июня 2024 г., № 2406/004-12/33-В/ПВП, учетный номер проверки 12240131000210946805.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Горинов Виктор Сергеевич – ведущий специалист-эксперт
- Пронюшкин Алексей Викторович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл
- Урзов Константин Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Марий Эл, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, Дом 60

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИКРЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 1202005589, адрес регистрации юридического лица: 425317, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРНОМАРИЙСКИЙ, СЕЛО МИКРЯКОВО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 60

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «27» июня 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 40 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не согласованный с органом местного самоуправления годовой план, предусматривающий основные мероприятия

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации на 2024 год, в нарушение пункта 3 и абзаца 2 пункта 4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация планирует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

2. Деятельность эвакуационной комиссии организации не регламентируется положением утвержденным соответствующим руководителем ГО организации (Положение о эвакуационной комиссии не разработано и не утверждено) в нарушении п. 9 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

3. Руководитель (командир звена по обслуживанию ПРУ инв. № 162-12, а именно Элянова Т.Л.) не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам в организациях осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящиеся в ведении ФОИВ либо в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ либо на курсах гражданской обороны муниципальных образований, имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности или обучение по программам курсового обучения в организациях осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящиеся в ведении ФОИВ либо в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации или на курсах гражданской обороны муниципальных образований, абзаца 3 пункта 4 Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны"; № п/п 16 Перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2020 г. N 262. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац четвертый. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация осуществляет подготовку своих работников в области гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

4. Не проводятся текущий и капитальный ремонт строительных конструкций защитного сооружения гражданской обороны (ПРУ № 162-12), в нарушение п.5.2.2, таблица 3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

5. Не ведется контролируемым лицом журнал учета защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) в нарушение: абзаца 4 пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; пункт 2.1, приложение № 5 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне


Срок устранения нарушения:

01.07.2025

6. Не осуществлена контролируемым лицом подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) в готовность к приему укрываемых, в том числе: обозначение маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны (знаки маршрута движения), в нарушение пункта 6.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
7. Обозначение защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) не соответствует требованиям нормативных документов, в том числе по размеру знака обозначения, отсутствия обозначения принадлежности сооружения и места хранения ключей, в нарушение п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
8. Не созданы запасы краски, кровельного железа, фанеры, а также трафареты знаков и указателей для оперативного изготовления знаков и указателей, в нарушение п. 6.2.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
9. В защитном сооружении гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) полностью отсутствует документация, предусмотренная разделом 3.6. Документация защитного сооружения, в нарушение раздела 3.6. Документация защитного сооружения Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
10. Допущено оштукатуривание потолков и стен помещений в защитном сооружении гражданской обороны (ПРУ № 162-12), в нарушение пункта 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
11. Не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования защитных сооружениях гражданской обороны, в нарушение пункта 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
12. Для оснащения защитных сооружениях гражданской обороны не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на

- расчетное количество укрываемых, в нарушение пункта 1.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация создает в целях гражданской обороны запасы иных средств
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
13. В защитном сооружении гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) в отделке потолка допущено использование сгораемого материала (древесно-стружечные плиты, ДСП) в нарушение пункта 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
14. В защитных сооружениях гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) элементы инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения и канализации) внутри ЗС ГО не окрашены или окрашены не в соответствующий цвет, в нарушение п.3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
15. Не проводится ежегодные и специальные (внеочередные) и комплексные осмотры технического состояния защитного сооружения гражданской обороны выявленные недостатки не оформляются актами и ведомостями дефектов по установленной форме, а также недостатки выявленные в ходе оценки технического состояния ПРУ не отражаются в журналах оценки технического состояния ПРУ, в нарушение п.4.1.3. и п. 4.1.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
16. Инженерно-техническое оборудование в защитном сооружении гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) находится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению (вентиляционная система П-8, П-7; вентиляторы ЭРВ-72-2 не работают), в нарушение п.3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
17. В части помещений защитного сооружения гражданской обороны (ПРУ инв. № 162-12) наблюдается сырость связанная с течью канализационных труб, в нарушение в нарушение п.3.2.7 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул. Центральная д.60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025

Ведущий специалист-эксперт Горинов Виктор Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Горинов Виктор Сергеевич - ведущий специалист-эксперт (Ведущий специалист-эксперт ОНД и ПР Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск"), телефон: 89021052552, e-mail: gorinov.vs@12.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

