



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
тел. (8362) 69-02-24, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, 69-32-02,
факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КИЛЕМАРСКОГО И ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Горького д. 19, тел./факс (83643) 2-11-33
425370, Республика Марий Эл, Юринский район, п. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 3, тел./факс (83644) 3-20-79
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Килемары
(место составления акта)

04 октября 2017 года 09 часов 10 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 49

По адресу/адресам:

Юридический адрес: Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Садовая, 56,

фактический адрес: Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Садовая, 56,

Объекты защиты: здание (помещения) спортивной школы (Ф 4.1, категория значительного риска), МБОУ ДО «Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта», расположенные по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Садовая, 56.

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта» от 18 сентября 2017 года № 49, вынесенного Александровым Алексеем Сергеевичем – главным государственным инспектором Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата, Ф И О) в случае, если имеется; должность, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, и даты его распоряжения или приказа о проведении проверки)

с целью: 1. контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта»;

2. выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2017 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и ГУ МЧС России по РМЭ.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта» (далее – МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» (фактический адрес), расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Саловая, 56.															
..	02	..	октября	20	17	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
..	04	..	октября	20	17	г. с	08	час.	00	мин. до	09	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дней (2 часа).

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБОУ ДО «Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта» Иванова Гульнара Рашидовна уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 18.09.2017 года посредством телефонной связи, а также вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» от 18 сентября 2017 года № 49, вынесенного Александровым Алексеем Сергеевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Александрова А.С. – главного государственного инспектора Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при проведении выездной проверки)

18.09.2017 г. в 9 : 00

Директор МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» Иванова

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Г.Р. Иванова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Александров Алексей Сергеевич – главный государственный инспектор Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

совместно с экспертом (ми) и специалистом (ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Иванова Гульнара Рашидовна – директор МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» расположены в 2-х этажном здании.

Общая развернутая площадь помещений – 401,28 м². Отопление центральное.

По функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 по ФЗ № 123 ч.1 ст.32

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты – железобетонные ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные перекрытия - железобетонные;

кровля – рубероид по железобетонным плитам.

Здание отвечает 2 степени огнестойкости по ФЗ № 123 ч.2 ст.58 (таб.21)

Планировочное решение помещений представляет собой набор административных, бытовых и спортивных помещений, имеющих со 2 этажа выход на лестничную клетку, с 1 этажа - с непосредственными 3 выходами на улицу.

Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-26) в пределах 1 километра.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения (Приказ от 01.09.2017 г. №34).

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

Приказом руководителя учреждения установлен противопожарный режим на предприятии. (Приказ от 01.09.2017 г. №35). Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на директора Иванову Г.Р. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у директора учреждения.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведение (Приказ от 01.09.2017 г. №35). Разработана программа проведения данных мероприятий.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (ДИРЕКТОР ЦРФС Иванова Г.Р. – удостоверение от 19.12.2016 №001849).

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 7 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Для внутреннего пожаротушения в здании предусмотрен противопожарный водопровод с внутренним пожарным краном в количестве 1 шт., размещенный в коридоре в специальном шкафу, укомплектованный пожарным рукавом и стволом, доступ свободный. Акты проверок имеются.

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов поселковой сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения (7 огнетушителей – ОП-5(ОП-3), 1 огнетушитель – ОУ-5), которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Помещения оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство «Гранд Магистр 2», расположенное в тренерском кабинете на 1-ом этаже. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (МРО ВДПО – договор № 9 от 30.12.2017 г.). Помещения оснащены оборудованием, обеспечивающим дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание системы мониторинга заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (МРО ВДПО – договор № без № от 01.03.2017 г.).

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» представлены копии запрашиваемых документов (исх.№ 22 от 02.10.2017 г.):

1. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
2. Журнал учета огнетушителей;
3. Журнал проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре;
4. Документы, подтверждающие обучение руководителя и ответственного по пожарной безопасности;
5. Приказ об установлении противопожарного режима;
6. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
7. Приказ об обеспечении пожарной безопасности;
8. Акт проверки первичных средств пожаротушения;
9. Договоры на обслуживание пожарной сигнализации.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 18.09.2017 года № 49;
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы –
Главный государственный инспектор
Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору
подполковник внутренней службы А.С. Александров

(подпись проверяющего)

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл • абонентский номер 69402463, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 10



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Директор МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» Иванова Гульнара Рашидовна
« 04 » 10 2017 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« _____ » _____ 2017 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Начальник ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов
подполковник внутренней службы

А.С. Александров

« 04 » октябрь 2017 г.