



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_uochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
тел. (8362) 69-02-24, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, 69-32-02,
факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

424270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Горького д. 19, тел./факс (83643) 2-11-44
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Алешкинский детский сад»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице заведующего Воронцовой Светланы Варсонофьевны

(индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Алешкинский детский сад» (далее – МБДОУ «Алешкинский детский сад») № 4 от 19 февраля 2021 года, вынесенного Полушиным Александром Евгеньевичем – главным государственным инспектором Килемарского муниципального района по пожарному надзору – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "17" марта 2021 г. и с 10 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин. "19" марта 2021 года проведена проверка: начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майором внутренней службы Полушиным Александром Евгеньевичем, дознавателем ОНД и ПР Килемарского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майором внутренней службы Худяковой Натальей Николаевной МБДОУ «Алешкинский детский сад», по адресу (ам):

Республика Марий Эл, Килемарский район, д. Алешкино, ул. Лесная, 21

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: Воронцовой Светланой Варсонофьевной – заведующим МБДОУ «Алешкинский детский сад».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в только выполнении

		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	Здание (помещение) кухни не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, п. 18 табл. А.1 СП 484.1311500.2020; п. 14, табл.3 п. 9.2 прил. НПБ 110-03.	п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.1 прил. А, п. 18 табл. А.1 СП 484.1311500.2020; п. 14, табл.3 п. 9.2 прил. НПБ 110-03	до 30.06.2021 г.	
2.	Здание (помещение) кухни не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009; п. 5.1; табл. 2 п.20 прил. НПБ 104-03.	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009; п. 5.1, табл. 2 п.20 прил. НПБ 104-03	до 30.06.2021 г.	
3.	Руководителем учреждения не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания кухни (помещения производственного назначения), а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением его категории и класса зоны на входной двери здания (помещения) с наружной стороны, в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	до 30.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

