



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 69-02-24, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, 69-32-02,
факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЛЕМАРСКОГО И ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425270, Республика Марий Эл, п. Килемары, ул. Горького, д. 19,
тел. (83643) 21133, факс 21133

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

27 мая 2015 г.
(дата составления)

п. Килемары
(место составления)

Мною, инспектором ОНД Килемарского и Юринского муниципальных районов лейтенантом внутренней службы Коробейниковым А.М.
(должность, Ф.И.О. должностного лица ОНД, вынесшего определение)

в отношении Директора МБОУ «Майская ООШ»
(Ф.И.О гражданина, паспортные данные, адрес места жительства, должность, Ф.И.О. должностного лица,
Алексеевой Альфии Анасовны
индивидуального предпринимателя или юридического лица, ИНН, юридический адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного (ых) правонарушения (й):

Общие мероприятия

Руководитель учреждения не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарной емкости) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ.

Здание котельной

Руководитель учреждения допустил эксплуатацию котельной установки, работающую на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителями, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п.83(з).

Руководитель учреждения не обеспечил наличие на дверях помещения производственного назначения (котельной) обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 20.

(установленные нарушения, пункты и статьи нормативных правовых актов, нормативных документов)

На основании требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

(пункты и статьи нормативных правовых актов)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: ОНД Килемарского муниципального района по адресу: 425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Горького, д. 19

(наименование территориального органа ОНД, адрес)

в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Должностное лицо, вносившее представление:

Инспектор ОНД Килемарского и Юринского муниципальных районов лейтенант внутренней службы



А.М. Коробейников

(подпись должностного лица ОНД)

М.Л.П.

Копию представления получил _____

17.05.2015 г. А.А. Ахмедов

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)