

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ  
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА



«МАЙСКИЙ ТҮНГ ТУНЫКТЫШ  
ШКОЛ»  
МУНИЦИПАЛ БЮДЖЕТ  
ТУНЫКТЫШ ТӐНЕЖ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА»

Республика Марий Эл Килемарский район 425270 пос.Майский ул.Железнодорожная, 12

тел./факс(8-83643) 2-31-68, ИНН/КПП/1204002368/120401001

Муниципальное бюджетное  
образовательное  
учреждение  
«Майская основная  
образовательная школа»  
№ 14  
«28» мая 2015 г.  
425281, Республика Марий Эл,  
Килемарский район,  
п.Майский, ул.Железнодорожная, д.12

Инспектору ОНД Килемарского и  
Юринского муниципальных районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Марий Эл  
лейтенанту внутренней службы  
Коробейникову А.М.

Уведомление

о принятых мерах по предписанию № 51/1/1-3 от 27 мая 2015 года

№№ п/п	Перечень требований об устранении правонарушений, отмеченных в протоколе (акте), ссылка на нормативный документ, требования которого нарушены	Отметка о выполнении
1	2	3
Общие мероприятия		
1.	Руководитель учреждения не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарной емкости) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, в нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ.	Организовано проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарной емкости) и составлен акт от 28 мая 2015г. /прилагается/

Здание котельной		
2.	Руководитель учреждения допустил эксплуатацию котельной установки, работающую на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителями, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п 83(з).	Выполнено
3.	Руководитель учреждения не обеспечил наличие на дверях помещения производственного назначения (котельной) обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п.20.	выполнено



Директор  
 Муниципального бюджетного  
 общеобразовательного  
 учреждения «Майская основная  
 общеобразовательная школа»

А.А.Алексеева