

Утверждаю
Директор МОУ «Юксарская
средняя общеобразовательная школа»
В.И. Кольцов/
29 августа 2025 года



Акт

**Осмotra входов и выходов, а также проходов к запасным выходам из здания школы
МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» от 29.08.2025 года.**

Комиссия в составе: председателя – Кольцова Владимира Ильича, ответственного по безопасности — Скворцовой Екатерины Юрьевны и членов комиссии: учителя физики - Горшкова Александра Владиславовича и завхоза - Толстой Валентины Павловны провела обследование противопожарного состояния учреждения и составила следующий акт:

- 1) Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, огнетушители находятся в исправном состоянии;
- 2) Установлен дублирующий сигнал пожарной сигнализации на пульт управления подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и обслуживается Марийским отделением ВДПО
- 3) Все двери на выходах оборудованы замком и защелками, находятся в рабочем состоянии;
- 4) Парадная дверь на главном входе оборудована глазком для осмотра;
- 5) Все проходы к выходам свободны, посторонних предметов, мешающих проходу, нет.

Председатель комиссии: _____ /В.И. Кольцов/

Члены комиссии: _____ /А.В. Горшков/

_____ /В.П. Толстова/

_____ /Е.Ю. Скворцова/