

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
КУЖЕНЕР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛКАЖЕ «РУШ ШОЙ
ТИЧМАШ КЫДАЛАШ ШКОЛЬ»**
425569, Марий Эл Республик, Куженер район,
Руш Шой села, Школ урем, 2
Тел. (883637) 9-41-42
E-mail: kuzener-shoischool@yandex.ru

**РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РУССКОШОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**
425569 РМЭ, Куженерский район,
с. Русские Шои, ул. Школьная, 2
Тел. (883637) 9-41-42
E-mail: kuzener-shoischool@yandex.ru

Исх. №68 от 01 октября 2020 года

Заместителю руководителя
Приволжского Управления
Ростехнадзора
Е.М. Крыловой

**Информация
о выполнении пунктов предписания
№43-17-13/170-151 от 21 февраля 2020 года**

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» информирует о выполнении пунктов предписания Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №42-17-13/170-151 от 21 февраля 2020 года:

1. Приказом директора школы от 27 августа 2020 года №66 назначен заместитель ответственного за электрохозяйство. (Копия приказа прилагается)
2. Разработана и утверждена инструкция по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов. (Копия инструкции прилагается)
3. Составлен перечень технической документации, утвержденный директором школы. (Копия перечня прилагается)
4. Ведутся записи в оперативном журнале. (Копия журнала прилагается)
5. Заведен журнал учета электрооборудования. (Копия журнала прилагается)
6. Ведется журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. (Копия журнала прилагается)

7. Ведется журнал испытания средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов. (Копия журнала прилагается)
8. Ведется журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. (Копия журнала прилагается)
9. Электроустановка укомплектована средствами защиты: диэлектрические перчатки – 1 пара, диэлектрические боты – 1 пара. Фотография (приложение №1)
10. Составлен паспорт заземляющего устройства школы. (Копия паспорта прилагается)
11. Проведены испытания и измерения параметров электрооборудования и электроустановок. (Копия отчета по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электроустановок прилагается)
12. Отремонтирована неисправная розетка, расположенная на кухне. (Копия акта устранения неисправности розетки в холодном цехе пищеблока прилагается)
13. Корпуса электрооборудований, расположенных на кухне имеют заземление через розетку.
14. Отремонтирована неисправная розетка, расположенная в кабинете информатики. (Копия акта устранения неисправности розетки в кабинете информатики прилагается)

Директор МБОУ «Русскошойская
средняя общеобразовательная школа»



Репин А.Э.