



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Суворова, д. 26а, г. Йошкар-Ола, 424003, тел. (8362)34-71-41  
E-mail: [mariel@privol.gosnadzor.ru](mailto:mariel@privol.gosnadzor.ru)

Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола

(место составления предписания)

« 21 » февраля 2020 года  
(дата составления предписания)

14 часов 10 минут  
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-17-13/170-151**

**Законному представителю**  
**Муниципального бюджетного**  
**общеобразовательного учреждения**  
**«Русскошойская средняя**  
**общеобразовательная школа»**

Начальник Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Алябышев Сергей Александрович, государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Богданов Павел Николаевич

(должность, фамилия и инициалы лиц, выдавших предписание)

на основании акта проверки от 21.02.2020 № 43-17-13/170-151, составленного по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа»), ИНН 1205001952, ОГРН 1021200601069, место нахождения юридического лица: Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Русские Шои, ул. Школьная, д. 2

(полное наименование юридического лица либо индивидуального предпринимателя (сокращенное наименование юридического лица), ИНН, ОГРН, КПП, адрес (место нахождения), место осуществления деятельности)

**в присутствии:**

директора МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» Репин Александр Эрнестович

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

## ПРЕДПИСЫВАЮТ

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
2.	Отсутствует инструкция по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов	Пункт 1.5.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
3.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	Пункт 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
4.	Не ведутся записи в оперативном журнале: - записи осмотров ВРУ (1 р. в 1 месяц); - записи работ в порядке текущей эксплуатации. Фото №№ 1, 2	Пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6; Пункт 6.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 года №328н.	21.05.2020
5.	Отсутствует журнал учета электрооборудования.	Пункт 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
6.	Отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.	Пункт 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
7.	Отсутствует журнал испытания средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов.	Пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6; Пункт 1.4.6. Приложение 2 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.	21.05.2020
8.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного	Пункт 3.5.10. Правил технической эксплуатации электроустановок	21.05.2020

	учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	
9.	Электроустановка недоукомплектована средствами защиты (диэлектрические перчатки 1 пара, диэлектрические галоши (боты) 1 пара).	Пункт 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6; Пункт 1.2.3. Приложение 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.	21.05.2020
10.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства школы.	Пункт 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
11.	Руководителем школы не обеспечено проведение необходимых испытаний электрооборудования.	Пункт 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6.	21.05.2020
12.	Не исправна розетка, расположенная на кухне, в связи с чем, не обеспечены безопасные условия труда. Фото № 3	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6; Пункт 1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 года N 328н.	21.05.2020
13.	Корпуса электрооборудований, расположенных на кухне школы не заземлены, в связи с чем, не обеспечены безопасные условия труда. Фото №№ 4 - 8	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6; Пункт 1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 года N 328н.	21.05.2020
14.	Не исправна розетка, расположенная в кабинете информатики, в связи с чем, не обеспечены безопасные условия труда. Фото № 9	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6; Пункт 1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 года N 328н.	21.05.2020

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в


течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или в Приволжское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные предписанием сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26а.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):


Директор МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа»  
Репин Александр Эрнестович  21.02.2020г.  
 (руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи


---

Лица, вынесшие предписание:

Начальник  
Марийского территориального отдела  С.А. Алябышев  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Государственный инспектор  
Марийского территориального отдела  П.Н. Богданов  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил:

Директор МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа»  
Репин Александр Эрнестович ✓  21.02.2020г.  
 (должность, ФИО, подпись, дата)