

«20» сентября 2023 г.; учетный № ПМ 12230061000207735361

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14760000>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код\*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16а,  
тел. (8362) 69-02-64, 69-02-65, факс 64-30-56, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,  
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс 8(8362) 69-32-96 [ond.mariturek@mail.ru](mailto:ond.mariturek@mail.ru)

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"КОСОЛАПОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" ИНН 1206003590 ОГРН 1021201650436

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

в адрес органов государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл от Министерства образования и науки Республики Марий Эл, поступила информация о датах ввода в эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты Вашего учреждения. Согласно предоставленным сведениям:

здание детского сада по адресу: инд. 425531, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, МАРИ-ТУРЕКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОСОЛАПОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д.8, система пожарной автоматики и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет (с 2007 г.)

3. Указанные бездействие действия с Вашей стороны, может привести к нарушениям следующих обязательных требований:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (абзац 4 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или)

4. В соответствии с [частью 1 статьи 49](#) Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п/п «к» п. 12, п. 14 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

Руководителю МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОСОЛАПОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА"

1) Проанализировать информацию о сроке службы средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объектов защиты

2) Установить (документарное подтверждение) фактическое наличие информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы

3) Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

4) При реализации вышеуказанных мероприятий необходимо руководствоваться в том числе положениями "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 57, п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов  
подполковник вн. службы



Стяжкин В.В.

Предостережение направлено: 20.09.2023

(дата, идентификационный номер почтового отправления)