

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГКУ РМЭ
«Центр социподдержки
в Мари-Турекском районе»
Г.Н. Пехпатрова
« 30 » марта 2018 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ /

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Детский сад**
1.2. Адрес объекта: **425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1882 кв. м, прилегающий участок 5644 кв.м.
1.4. Год постройки здания **1989** г., последнего капитального ремонта **2014** г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт, капитальный ремонт по мере финансирования.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косолаповский детский сад «Ромашка», МДОУ «Косолаповский детский сад «Ромашка»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)
1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
1.11. Вышестоящая организация (**наименование**) **МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **425500, Республика Марий Эл, п. Мари-Турек, ул. Парковая, д. 5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (**здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое**)
образование
2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**
2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно**)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;**)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов **нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **121 воспитанник**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, подъем в гору**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

2018-2025 г.г.

Программы «Доступная среда» на 2011-2020 г. г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЦ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):-

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

Размещение информации (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
согласовано _____

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на _____ л. |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |


Руководитель рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Мари-Турекском районе»

 Г.Н. Пехпатрова

Члены рабочей группы:

Руководитель отдела архитектуры администрации МО Мари-Турекский муниципальный район

 В.В. Пахомов

Председатель Мари-Турекского районного объединения МРО ВОИ

 Е.В. Медведева

Главный специалист ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Мари-Турекском районе»

 Э.Ю. Голубцева

Главный специалист ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Мари-Турекском районе»

 О.П. Пахомова

Управленческое решение согласовано «10» марта 20 18 г.
(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Косолаповский детский сад «Ромашка»
425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,
С. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие на территории схемы движения к объекту	К,О,С,Г,У	Установить на остановке стелд-схему движения к объекту для МГН	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет	К,О,С,Г,У	Соответствует универсальным требованиям	Доступ обеспечен
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «30» 03 2018 г.

I Результаты обследования:**Входа (входов) в здание****Муниципальное дошкольное образовательное учреждение****«Косолаповский детский сад «Ромашка»**

425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,

с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом	К,О,С	Привести в соответствие	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений нет	К,О,С	Соответствует требованиям универсального дизайна	Доступ обеспечен
2.4	Дверь (входная)	Есть			Отсутствуют поручни и рычаги для открывания и закрывания дверей. Нет информирующего обозначения рядом с дверью, дублированного рельефными знаками	К,О,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР, оборудовать поручнями

Комментарий к заключению: соответствует универсальным требованиям

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «22» 08 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Косолаповский детский сад «Ромашка»

425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,

с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Нет поручней для горизонтального и вертикального перемещения	К,О	Оборудовать поручнями	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет поручней с двух сторон	О,С	Привести в соответствие	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	Есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений, нет дублирования рельефными знаками	С	Привести в соответствие	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, пути эвакуации	ДУ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: соответствует нормативам лишь основных функциональных зон для отдельных категорий, ДУ

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Косолаповский детский сад «Ромашка»
425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,
с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нет информирующего обозначения рядом с дверью со стороны дверной ручки (дублирование рельефными знаками) Нет приспособлений для перемещения по высоте	К, О, С, Г К	Создать информирующее обозначение у двери Нет поручней	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нет информирующего обозначения рядом с дверью со стороны дверной ручки (дублирование рельефными знаками) Нет приспособлений для перемещения по высоте	К, О, С, Г К	Создать информирующее обозначение у двери Нет поручней	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания	ДУ (С,Г,К,О,У)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **соответствует нормативам лишь основных функциональных зон для отдельных категорий, ДУ**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 30 от «23» 2018 20__ г. Приложение 4(III)

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» 03 2018 г.

И Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Косолаповский детский сад «Ромашка»

425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,
с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет поручней, штанг, откидного сиденья Нет кнопки вызова персонала	Все категории	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		Нарушений нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-Гигиенические помещения	ДУ (К, Г, С, О, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению соответствует нормативам лишь основных функциональных зон для отдельных категорий, ДУ

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «30» 03 20 18 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Косолаповский детский сад «Ромашка»

425531 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,

с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 8

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-			Г,О,К		
6.2	Акустические средства	есть	-				Система оповещения о пожаре должна быть световая, синхронная со звуковой сигнализацией	Привести в соответствие
6.3	Тактильные средства	нет	-			С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (Г,С,У)			

Комментарий к заключению: соответствует нормативам лишь основных функциональных зон для отдельных категорий, ДУ