



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undnmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 937240nd.mariturek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Мари-Турек
(место составления акта)

20 сентября 2018 года 10 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 48/ПБ

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»
юридический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек,
ул. Мира, д.24; Фактический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,
пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24. Объект защиты: здание детского сада (Ф 1.1, категория высокого
риска), расположенное по адресу: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт.
Мари-Турек, ул. Мира, д.24.

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой выездной проверки муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» от 27 августа 2018 года № 48/ПБ,
вынесенного подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем –
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и
Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-
Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору.

с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2018 год, доведенного до заинтересованных
лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и Главного
управления МЧС России по Республике Марий Эл МЧС России по Республики Марий Эл,
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Радуга» (далее и в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и в случае, если имеется) отчество
наделенного государственными полномочиями)

Дата и время проведения проверки:

1.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» юридический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-
----	---

Турек, ул. Мира, д.24; Фактический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24. Объект защиты: здание детского сада (Ф 1.1, категория высокого риска), расположенное по адресу: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24.

« 03 »	сентября	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до 10 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч.
« 12 »	сентября	20 18	г. с	14 час.	00 мин.	до 16 час.	00 мин.	Продолжительность	2 ч.
« 20 »	сентября	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до 10 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч.

(указывается в случае проведения проверок фискалов, кредитовальщиц, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня/4 (четыре) рабочих часа

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Сафаргалеева Гульфия Ахматсафовна уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 27.08.2018 года посредством вручения под подпись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» от 27 августа 2018 года №48/ПБ, вынесенного Стяжким Вячеславом Вениаминовичем - начальником ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и предъявления служебного удостоверения: Шибаевой В.П. – инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, старшим лейтенантом внутренней службы;

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

27.08.2018 г. 11:00 заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Г.А. Сафаргалеева

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Шибаева Валентина Павловна – инспектор ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, старший лейтенант внутренней службы;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Сафаргалеева Гульфия Ахматсафовна - заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание II степени огнестойкости. Общая площадь здания составляет ___ м². Конструктивное решение здания следующее: фундамент- бутовый, ленточный, наружные и внутренние стены- кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия- железобетонные, кровля – плоская, мягкая. Объемно-планировочное решение здания детского сада представляет собой набор помещений, имеющих выходы в общий коридор, ведущий наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 1 км. (34 ПСЧ пгт. Мари-Турек)

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников мерам пожарной безопасности:

Ответственным лицом за соблюдение пожарной безопасности является Сафаргалеева Гульфия Ахматафовна в соответствии с должностной инструкцией заведующей МДОУ «Детский сад «Радуга».

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 5 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов сельской водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения в полном объеме, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся АУПС заключен со спец. организацией, имеющей лицензию Марийское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Договор №29 возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации. Договор на обслуживание и ремонт, имеющегося ПАК «Стрелец-Мониторинг» заключен со спец. организацией, имеющей лицензию ООО «Медис», Договор №ТО 305/18 от 01.07.2018 года возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» представила заверенные копии документов:

1. Приказ о назначении на должность заведующего, руководителя, выписку из собрания учредителей юридического лица о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя (приказ №236-к от 30.08.2018 г.).
2. Проектная и техническая документация на используемые здания, сооружения, помещения, с учетом, проведенных реконструкций, капитального ремонта и изменений функционального назначения зданий или отдельных помещений в них.
3. Должностные инструкции работников и распорядительные документы о назначении их на должность, на которых возложена ответственность за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, агрегатах.
4. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
5. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей), документы о проведении практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
6. Распорядительный документ об определении порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации.


7. Документы, подтверждающие обучение руководителя и (или) ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности.
8. Договор на обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг», АПС (договор №29, договор №ТО 305/18 от 01.07.2018 года).
9. Документы о проведении проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.
10. Копии договоров на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
11. Сертификаты на первичные средства пожаротушения.
12. Декларации пожарной безопасности (при их наличии).
13. Выписку из приказа о средней численности работников организации за предшествующий календарный год.
14. Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

При проведении плановой выездной проверки в период с 03.09.2018 г. по 20.09.2018 г. включительно, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности <small>(объемные, массовые, опасные для жизни и здоровья людей, для обеспечения безопасности при проведении мероприятий по противопожарной защите, для предотвращения возникновения пожара, для обеспечения безопасности при пожаре)</small>	Пункт(абзац) пункта(абзаца) нормативного документа, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за соблюдение требований
Нарушения, выявленные в помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» юридический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24; Фактический адрес: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24. Объект защиты: здание детского сада (Ф 1.1, категория высокого риска), расположенное по адресу: инд. 425500 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Мира, д.24.			
1.	Допускается эксплуатация огнетушителя №4 на 1-м этаже на высоте 1,6 метров от уровня пола.	п. 480 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) (далее- ППР в РФ)	Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга» Г.А. Сафаргалеева
2.	Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть разработаны в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	п. 2 ППР в РФ	Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга» Г.А. Сафаргалеева
3.	В административных и общественных помещениях отсутствуют таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга» Г.А. Сафаргалеева
4.	В поэтажных планах эвакуации не указаны места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга» Г.А. Сафаргалеева

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (с указанием violations (корректировки) правовых актов);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/отсутствует (делается при проведении


Инициалы, фамилия, имя, отчество

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, сего уведомления не требуется)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 27.08.2018 года №48/ПБ;

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы В.П. Шибаета



В.П. Шибаета
М.П.

«20» сентября 2018 г.

«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл – абонентский номер 69-02-63,
г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения

«Детский сад «Радуга»

Сафаргалева Гульфия Ахматсафовна

«20» сентября 2018 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« _____ » _____ 2018 г.

« _____ »

Начальник ОНД и ПР
Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов
подполковник внутренней службы

В.В. Стяжкин

« _____ » _____ 2018 г.