



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ**  
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс  
(883634) 93724 [ond.mariturek@mail.ru](mailto:ond.mariturek@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директору МБОУ «Арборская основная  
общеобразовательная школа»  
Кондратьевой Ларисе Григорьевне

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

(об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области  
пожарной безопасности)

18 марта 2021 года

пгт.Мари-Турек

Я, инспектор ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР ГУ: МЧС России по РМЭ старший лейтенант внутренней службы Шибаета Валентина Павловна, рассмотрев постановление № 12 от «18» марта 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и материалы дела в отношении должностного лица директора МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» Кондратьевой Ларисы Григорьевны, установил, что в период с 09 марта 2021 года мной, инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов Шибаетой В.П. совместно с помощником прокурора Мари-Турекского района Толстогузовым Р.В., проведен осмотр объектов защиты МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» расположенных по адресу: инд. 425527 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, дер. Лопово, ул. Лопово, д.45 на предмет соблюдения юридическим лицом требований пожарной безопасности. В ходе осмотра инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов старшим лейтенантом в.с.л. Шибаетой В.П. были выявлены правонарушения допущенные директором МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» Кондратьевой Ларисой Григорьевной, а именно:

- В помещении мастерской МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» допускается эксплуатация электрических проводов, проложенных по горючему основанию в нарушении пп. «з» п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Огнетушитель №1, установленный в помещении столовой, а также огнетушители №2, 11, установленные в помещении мастерской МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа», установлены на горючих подставках (деревянные подставки) в нарушении п.409 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Результат ежеквартальной проверки огнетушителей, эксплуатирующихся на объектах защиты МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» не заносится в эксплуатационный паспорт огнетушителей (последняя запись 11.06.2020 г.) в нарушение п.60 Постановление

правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.5.4, приложение Г, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- В коридоре МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» допускается эксплуатация электрических проводов с нанесенной на ее поверхность горючей декоративной краски в нарушении п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных в здании столовой МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» нет информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в нарушении п.10 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушении пп. «б» п.17,30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушении п.30 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

За что предусмотрена административная ответственность по ч. «1» ст. 20.4 КоАП РФ.

### ВАМ НЕОБХОДИМО:

С момента получения данного представления принять исчерпывающие меры для устранения имеющихся нарушений перечисленных в данном представлении.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление в ОНД и ПР Мари-Турекского муниципального района РМЭ по адресу: 425500 РМЭ, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Красноармейская д.12 (здание ПЧ-34).

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского  
муниципальных районов по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы В.П. Шибаева

«18» марта 2021 г.

Представление получил(а):

Директор МБОУ «Арборская основная  
общеобразовательная школа»

Кондратьева Лариса Григорьевна

Ф.И.О. и должность лица, которому вручено представление, или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Копия представления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

