

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мариец»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. 2 ед. здания школы;
2. гаража.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 3 сентября 2021 года

Глава администрации
Мари-Турекского
муниципального района



С.Ю.Решетов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

п.Мари-Турек

"03" сентября 2021 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 01.06.2021 г. № 246 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Мари-Турекского муниципального района», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "01" июня 2021 года, утвержденной постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района.

с "01" сентября 2021 г. по "03" сентября 2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мариец» расположенного по адресу: Мари-Турекский район, п. Мариец, ул.Центральная усадьба, д. 6





Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. 2 ед. здания школы;
2. гаража.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект проверки готов к отопительному периоду.

Председатель комиссии:		Зыков А.С.
Заместитель председателя комиссии:		Пахомов В.В.
Секретарь комиссии:		Ведерникова Е.А.
Члены комиссии:		Курбатова О.А.
		Пехпатрова Г.Н.
		Фадеева О.Г.
		Павлов В.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " сентября 2021 г. _____

ПАСПОРТ
готовности к работе в осенне-зимний
период 2021-2022 годов

Выдан МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа посёлка Машица"

находящемуся по адресу: Республика Марий Эл
Мари-Турекский р-н, п. Машица, улица
Центральная Усадьбы д.чб.
на основании акта проверки готовности к отопительному сезону 20 -20
годов от « » 20 года.

Директор
(должность)

Гусеваров Н.Х.
(подпись) (ФИО)

(дата)

Представитель теплоснабжающей организации

Насер-З
(должность)

Ан
(подпись)

Павлов Ф.И.
(ФИО)

14.09.21
(дата)

АКТ

проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов

Комиссия в составе : ответственного за теплохозяйство _____

здания (ий), расположенного по адресу: Респ. Марий Эл, Марий-Турек. р-н, п. Маршеч, ул. Целинная усадьба д.6. МБОУ "Средняя общеобр. школа п. Маршеч"
с одной стороны и представителя тепловых сетей – инженера тепловой инспекции

Насосовкина Мария-Турек. пер 13
Гавлова В.А.

и исполнителя работ - индивидуального предпринимателя Романова Эдуарда Борисовича провела проверку вышеуказанного здания (ий) по готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг..

В тепловом узле произведены работы:

- + -Ревизия арматуры теплового узла;
- + -Вскрытие и чистка грязевиков и фильтров;
- + -Проверка манометров;
- + -Промывка системы отопления;
- + -Опрессовка системы отопления и теплового узла;
- + -Установка недостающей тепловой изоляции;

Комиссия считает, что данный (е) объект (ы) к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готов(ы).

Подписи членов комиссии _____



(Гусейнов А. Х.)



(Гавлова В. А.)



(Романов Э. Б.)



АКТ
на промывку систем теплоснабжения

п. Маршеш

29 мая

2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: ответственный за тепловое хозяйство

Гусаров Н.Х.

индивидуальный предприниматель Романов Эдуард Борисович, представитель филиала
ООО «Марикоммунэнерго» СВТС

мастер котл. Гасеев Н.Р.

составили настоящий акт о том, что абонент по адресу:

Респ. Марий Эл, Марий-Турекский р-н,
п. Маршеш, ул. Центральная, участок д. 6
«ИБСЧ «Средняя обслужив. секция п. Маршеш»
произвёл промывку системы отопления.

Промывка производилась гидравлическим способом в течение 6 часов холодной водой.

Качество промывки проверено путём вскрытия пробок у радиаторов.

Сброс промывочной воды производился через патрубок диам. 15 мм

Заключение: внутренняя система отопления подготовлена к отопительному сезону 2011-
2012 гг.



Члены комиссии: 1.

Гусаров Н.Х.

2. Антон Дюков 25

3. Гасеев Н.Р.

на опрессовку систем теплоснабжения

п. Маршеш

29 мая

2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: ответственный за тепловое хозяйство

индивидуальный предприниматель Романов Эдуард Борисович, представитель филиала
ООО «Марикоммунэнерго» СВТС

мастер котл. Гасеев Н.Р.

составили настоящий акт о том, что абонент по адресу:

Респ. Марий Эл, Марий-Турекский р-н,
п. Маршеш, ул. Центральная, участок д. 6
«ИБСЧ «Средняя обслужив. секция п. Маршеш»
произвёл гидравлическое испытание (опрессовку) теплового узла, 10 кгс/см, падение

давления по истечении 10 минут составило 0,01 кгс/см и системы отопления 7,2 кгс/см,

падении давления по истечении 20 минут составило 0,02 кгс/см.

Заключение: тепловой узел, система отопления подготовлены к отопительному сезону
2011-2012 гг.



Члены комиссии: 1.

Гусаров Н.Х.

2. Антон Дюков 25

3. Гасеев Н.Р.