

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мариец»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. 2 ед. здания школы;
2. гаража.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 5 сентября 2022 года

Глава администрации
Мари-Турекского
муниципального района



С.Ю.Решетов

1. 2 ед. здания школы;
2. гаража.

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия
подтвердила готовность к работе в отопительном периоде.

Выход комиссии по итогам проведенной проверки готовности к отопительному периоду
объект признан готовым к отопительному периоду.

Председатель комиссии:		Зайцев А.С.
члены комиссии:		Павлов В.В.
		Кузнецов С.А.
		Куров О.А.
		Печурина Т.Н.
		Федотина О.И.
		Павлов В.А.

С момента подписания настоящего акта ответственность за выполнение работ по подготовке к отопительному периоду несет исполнительный орган государственной власти муниципального района.

5 сентября 2022 г.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

п. Мари-Турек

"05" сентября 2022 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 02.06.2022 г. № 347 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории Мари-Турекского муниципального района», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "02" июня 2022 года, утвержденной постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района.

с "01" сентября 2022 г. по "05" сентября 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мариец» расположенного по адресу: Мари-Турекский район, п. Мариец, ул. Центральная усадьба, д. 6








Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. 2 ед. здания школы;
2. гаража.


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект проверки готов к отопительному периоду.

Председатель комиссии:		Зыков А.С.
Заместитель председателя комиссии:		Пахомов В.В.
Секретарь комиссии:		Ведерникова Е.А.
Члены комиссии:		Курбатова О.А.
		Пехпатрова Г.Н.
		Фадеева О.Г.
		Павлов В.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"05" сентября 2022 г. 

ПАСПОРТ
готовности к работе в осенне-зимний
период 2022-2023 годов

Выдан УЧБОУ «Средняя общеобразовательная
школа посёлка Маршес»

находящемуся по адресу: Республика Марий Эл
Марий-Туреканский р-н, п. Маршес, ул. Централь-
ная усадьба д.ч.б

на основании акта проверки готовности к отопительному сезону 20 -20
годов от « » 20 года.



Директор
М.П. (должность)
«СОШ п. Маршес»

[Signature]
(подпись)

Бусаров Н.Х.
(ФИО)

(дата)

Представитель теплоснабжающей организации

Нагичев З
(должность)

[Signature]
(подпись)

Павлов С.А.
(ФИО)

Первый заместитель
главы администрации

[Signature] /Зинев А.С./

(дата)

АКТ

проверки готовности к отопительному сезону 2012-2013 годов

Комиссия в составе : ответственного за теплоснабжение _____

Гусевых Н.Х.

здания (ий), расположенного по адресу: РМЭ, Мари-Турекский р-н, п. Мари-Турек ул. Центральная, усадьба № 6 (СШБОУ "Средняя школа п. Мари-Турек"

с одной стороны и представителя тепловых сетей – инженера тепловой инспекции

Касальтшик Мари-Турек. ТЕРЭС Павлова В.А.

и исполнителя работ - индивидуального предпринимателя Романова Эдуарда Борисовича провела проверку вышеуказанного здания (ий) по готовности к отопительному сезону 2012-2013 гг..

В тепловом узле произведены работы:

- + -Ревизия арматуры теплового узла;
- + -Вскрытие и чистка грязевиков и фильтров;
- + -Проверка манометров;
- + -Промывка системы отопления;
- + -Опрессовка системы отопления и теплового узла;
- + -Установка недостающей тепловой изоляции;

Комиссия считает, что данный (е) объект (ы) к отопительному сезону 2012-2013 г.г. готов(ы).

Подписи членов комиссии



[Signature]

Гусевых Н.Х.

[Signature]

Павлова В.А.

[Signature]

Романов В.А.

АКТ
на промывку систем теплоснабжения

п. Маршеч.

27 мая

2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: ответственный за тепловое хозяйство

Гусаров Н. Х.

индивидуальный предприниматель Романов Эдуард Борисович, представитель филиала
ООО «Марикоммунэнерго» СВТС

мастер кот-ой Гасеев Н.Р.

составили настоящий акт о том, что абонент по адресу:

Республика Марий Эл, Марий-Турекский р-н, п. Маршеч, ул. Центральная, участок № 6 (д/б/ч, средняя школа п. Маршеч)

произвел промывку системы отопления.

Промывка производилась гидравлическим способом в течение 6 часов холодной водой.

Качество промывки проверено путём вскрытия пробок у радиаторов.

Сброс промывочной воды производился через патрубок диам. 15 мм.

Заключение: внутренняя система отопления подготовлена к отопительному сезону 2023 гг



Члены комиссии: 1. Гусаров Н.Х.

2. Романов Э.Б.

3. Гасеев Н.Р.

АКТ

на опрессовку систем теплоснабжения

п. Маршеч

27 мая

2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: ответственный за тепловое хозяйство

Гусаров Н. Х.

индивидуальный предприниматель Романов Эдуард Борисович, представитель филиала
ООО «Марикоммунэнерго» СВТС

мастер кот-ой Гасеев Н.Р.

составили настоящий акт о том, что абонент по адресу:

Республика Марий Эл, Марий-Турекский р-н, п. Маршеч, ул. Центральная, участок № 6 (д/б/ч, средняя школа п. Маршеч)

произвел гидравлическое испытание (опрессовку) теплового узла, 10 кгс/см, падение давления по истечении 10 минут составило 0,01 кгс/см и системы отопления 7,2 кгс/см, падение давления по истечении 20 минут составило 0,02 кгс/см.

Заключение: тепловой узел, система отопления подготовлены к отопительному сезону 2022-2023 гг



Члены комиссии: 1. Гусаров Н.Х.

2. Романов Э.Б.

3. Гасеев Н.Р.