

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а.
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 937240, und.mariturek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пос. Мариец
(место составления акта)

21 июля 2020 года 11 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31/ПБ

По адресу/адресам:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (ДЛЮ «Солнышко») юридический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Фактический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Объект защиты: помещения, задействованные для отдыха и оздоровления детей (Ф 4.1, категория высокого риска), расположенное по адресу: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (ДЛЮ «Солнышко») от 02 июля 2020 года № 31/ПБ, вынесенного майором внутренней службы Бахтиным Василием Владимировичем заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в скобках, если имеется) должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

с целью: контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 №ЮБ-П4-6808 и распоряжения заместителя Министра- главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы А.М. Супруновского «О реализации мероприятий» от 29.06.2020 №ИТ-313.

была проведена внеплановой выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая/выездная)

юридического лица – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (ДЛЮ «Солнышко»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)чество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (ДЛО «Солнышко») юридический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Фактический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6;															
1. Объект защиты: помещения, задействованные для отдыха и оздоровления детей (Ф 4.1, категория высокого риска), расположенное по адресу: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6															
« 06 »	июля	20	20	г. с	12	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 11 »	июля	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 21 »	июля	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня/3 (три) рабочих часа

(указывается конкретный срок проведения проверки - дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» Гумаров Накип Хайдарович уведомлен о начале проведения внеплановой выездной проверки 02.07.2020 года посредством вручения под подпись заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» от 02 июля 2020 года №31/ПБ, вынесенного Бахтиным Василием Владимировичем – заместителем начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и предъявления служебного удостоверения: Шибаевой В.П. – инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, старшим лейтенантом внутренней службы;

С копией распоряжения о проведении проверки **ознаком.тен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

02.07.2020 г. 11:00 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Н.Х. Гумаров

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Шибаева Валентина Павловна – инспектор ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, старший лейтенант внутренней службы;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются); должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Гумаров Накип Хайдарович - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении *внеплановой выездной* проверки в период с 06.07.2020 г. по 21.07.2020 г. включительно, нарушений законодательства в области пожарной безопасности не выявлено. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

В.М.И.
Прилагаемые документы:

- 1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 02.07.2020 года №31/ПБ;

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы В.П. Шибаева



«21» июля 2020 г.

«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

(Ф.И.О. (в случае если имеется), должность (в случае если имеется) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июля 2020 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

замечаний нет
И.П. Турецков Н.Х.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2020 г. (подпись уполномоченного должностного лица (лица проводящих проверку))

« »

Начальник ОИД и ПР
Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов
подполковник внутренней службы

В.В. Стяжкин

« » 2020 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 93724 ond.mariturek@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 42/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

«Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

а индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец», № 42/ПБ от 26 октября 2020 года вынесенного подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» юридический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Фактический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район д.Дружино, ул. Дружино, д.52; Объект защиты: здание школы (Ф 4.1, категория чрезвычайно высокого риска), расположенное по адресу: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район д.Дружино, ул. Дружино, д.52.														
« 02 »	ноября	20	20	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
« 06 »	ноября	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
« 13 »	ноября	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.
« 16 »	ноября	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.
« 23 »	ноября	20	20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.

проведена плановая выездная проверка: инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл старшим лейтенантом внутренней службы Шибасовой Валентиной Павловной, адрес регистрации: инд. 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Фактический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-

Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район д.Дружино, ул. Дружино, д.52

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: Гумаровым Накипом Хайдаровичем - директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Нарушения, выявленные в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» юридический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6; Фактический адрес: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район д.Дружино, ул. Дружино, д.52; Объект защиты: здание школы (Ф 4.1, категория чрезвычайно высокого риска), расположенное по адресу: 425524 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мариец, ул. Центральная усадьба, д.6, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район д.Дружино, ул. Дружино, д.52.				
1.	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям нормативных документов, а именно не соответствует перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (СП 1.13130.2009 г., СП 2.13130.2012 г., СП 4.13130.2013 г., СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009 – утратили силу, ППБ -101-89 не применяется на территории РФ с момента вступления в силу приказа Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г. №971.)	Ст.6 и 64 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	17.05.2021 г.	
2.	Группа помещений, находящиеся в пользовании Марийской сельской администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (№32,33,34) (Ф4.3), расположенная на 1-м этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (Ф4.1) не обеспечена самостоятельным эвакуационным выходом.	п.4.2.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст.32 <u>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u>	17.05.2021 г.	
3.	Группа помещений, находящиеся в пользовании Марийской сельской администрации Мари-Турекского муниципального района	ст.37, ст.88 <u>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-</u>	17.05.2021 г.	

	Республики Марий Эл (№32,33,34) (Ф4.3), расположенная на 1-м этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (Ф4.1) не разделены между собой противопожарной дверью.	ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	Инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны в нарушении требований, установленных разделом XVIII Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	п. 2 ППР в РФ	17.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

старший лейтенант внутренней службы
Шибеева Валентина Павловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)


(подпись)

«23» ноября 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

«23» ноября 2020 г.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец»

Гумаров Накип Хайдарович

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Марий Эл Республика
Марий-Турекысе
муниципальный район
«Мариец поселкысо кыдалаш
общеобразовательный школ»
муниципальный бюджетный
общеобразовательный учрежденийже
Центральный усадьба урем, 6
п. Мариец 425524
E mail - marieczshkola@mail.ru
Тел. 883634 9-62-37 ОКПО 34008378, ОГРН 1021201650140, ИНН/КПП 1206002130/120601001

Республика Марий Эл
Мари-Турекский
муниципальный район
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа поселка Мариец»
улица Центральная усадьба, 6
п. Мариец 425524
E mail - marieczshkola@mail.ru

Исх. № 282 от 25.12.2020г

ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
Управление надзорной деятельности
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов
Республики Марий Эл
Начальнику ОНД и ПР
Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов
Республики Марий Эл по
пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Стяжжину В.В.

Информация

о ходе выполнения представления по итогам проверки соблюдения
обязательных требований пожарной безопасности, согласно распоряжения
№ 42/ПБ от 26 октября 2020года.

Довожу до Вашего сведения, что в ходе проверки обнаружены следующие нарушения, а именно:

- Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям нормативных документов, а именно не соответствует перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (СП 1.13130.2009г., СП 2.13130.2012г., СП 4.13130.2013г., СП 7.13130.2013г., СП 8.13130.2009г – утратили силу, ППБ – 101-89 не применяется на территории РФ с момента вступления в силу приказа Минобрнауки России от 3 сентября 2015г № 971.) в нарушении Ст.6 и 64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009г № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;
- Группа помещений, находящиеся в пользовании Марийской сельской администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (№ 32, 33, 34) (Ф4.3) расположенная на 1-м этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (Ф4.1) не обеспечена самостоятельным эвакуационным выходом. В нарушении п.4.2.6 СП 1.13130.2020г Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст.32

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Группа помещений, находящиеся в пользовании Марийской сельской администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (№ 32, 33, 34) (Ф4.3) расположенная на 1-м этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» (Ф4.1) не разделены между собой противопожарной дверью в нарушении ст.37, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны в нарушении требований, установленных разделом XVIII Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в нарушении п. 2 ППР в РФ.

Для устранения нарушений приняты следующие меры:

1. Декларация пожарной безопасности выполнена согласно Ст.6 и 64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009г № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;
2. Направлены письма об обеспечении группы помещений, где расположена Марийская сельская администрация самостоятельным эвакуационным выходом, установление противопожарной двери между помещениями и выделении финансирования на имя Главы администрации района Решетова С.Ю. (исходящий № 248 от 20.11.2020г), на имя руководителя МУ «Отдел образования и по делам молодежи «Мари-Турекский муниципальный район» Курбатовой О.А. (исходящий № 250 от 20.11.2020г), на имя Главы Мари-Турекского муниципального района Яндыбаевой Л.А. (исходящий № 249 от 20.11.2020г)
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с п.2 ППР в РФ.



Директор МБОУ «СОШ п. Мариец»

/Гумаров Н.Х./