



МЧС РОССИИ

Главное управление

Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Марий Эл
(Главное управление МЧС России по Республике
Марий Эл)

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

ОНД МАРИ-ТУРЕКСКОГО РАЙОНА

п. Мари-Турек ул. Красноармейская д. 12

Республика Марий Эл, 425500

тел./факс 8-(234)-9-37-24

E-mail: ugpn_gu@mari-el.ru

ОКПО 08928762 ОГРН 1041200433130

ИНН/КПП 1215098830/121501001

Директору
МБОУ «Сысоевская средняя
общеобразовательная школа
им. С.Р. Суворова»
Зайцеву Юрию Александровичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

" 19 " апреля 2013 г.

п. Мари-Турек

Я, инспектор отдела надзорной деятельности Мари-Турекского района младший лейтенант вн. сл. Куклин Евгений Васильевич, рассмотрев постановление № 54 от «08» апреля 2013 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности по части «3» статьи 20.4 и материалы на должностное лицо Зайцева Юрия Александровича работающего директором МБОУ «Сысоевская СОШ им. С.Р. Суворова», проживающего по адресу: РМЭ Мари-Турекский район дер. Сысоево ул. Новая д.5.

Материалами установлено, что: с 12 марта 2013 года по 05 апреля 2013 года при проведении мероприятия по контролю (надзору) территорий, зданий и помещений МБОУ «Сысоевская СОШ им. С.Р. Суворова» расположенной по адресу: РМЭ Мари-Турекский район дер. Сысоево, ул. Центральная Усадьба д.10, Зайцев Ю.А. являясь должностным лицом и ответственным за противопожарное состояние допустил следующие нарушения, чем не обеспечил (а) выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., а именно:

- Огнетушитель №11 не укомплектован шлангом в нарушении п.478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390).

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь п.5 ч.2 ст.23.34; ст.29.13 КоАП РФ

Вам необходимо:

Исправить все данные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
предусмотрена административная ответственность.

Инспектор
ОНД Мари-Турекского района
младший лейтенант внутренней службы



Е.В.Куклин

Представление получил:

«19» апреля 2013 г.

