



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.16 «а»,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 63-31-10, 64-30-56, 64-30-67, 64-73-11, факс 64-30-56, 64-30-67
E-mail: undmari - el@maiel.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек, ул. Красноармейская д. 12, тел. (83634) 9-37-24, факс 9-37-24

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1-7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

директору МБОУ «Мари-Бияморская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

им. Н.П. Венценовцева» Мининой Елене Леонидовне

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой, выездной проверки МБОУ «Мари-Бияморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценовцева», № 1/ПБ от 10 января 2013 года вынесенного начальником отдела надзорной деятельности Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору капитаном внутренней службы Стяжским Вячеславом Вениаминовичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с « 18 » января 2013 г. с 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. « 07 » февраля 2013 г. проведена плановая проверка дознавателем государственным инспектором ОНД Мари-Турекского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Марий Эл старшим лейтенантом внутренней службы Семеновым Эдуардом Владимировичем МБОУ «Мари-Бияморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценовцева» по адресам: РМЭ, Мари-Турекский район, с. Мари-Биямор, ул. Комсомольская д.16;*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

РМЭ, Мари-Турекский район, село Мари-Биямор, ул. Комсомольская д.15

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его фактические адреса расположения всех объектов проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Мари-Бияморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценовцева Мининой Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятий	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

Здание средней школы			
1.	Планы эвакуации выполнить с светоотражающей (фотолюминесцентной) поверхностью	п.4.5.1, п.5.3.1., п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 г.; п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2013 г.
2.	Помещение подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»; п.2 ст.54 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2013 г.
3.	Помещение подвала обеспечить планом эвакуации	п.4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 г.; п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2013 г.
Здание начальной школы			
4.	Планы эвакуации выполнить с светоотражающей (фотолюминесцентной) поверхностью	п.4.5.1, п.5.3.1., п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 г.; п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2013 г.
5.	Высота горизонтального прохода по лестничной клетке между 1 и 2 этажом менее 2 метров (фактически 1,7 метра)	п.6.27 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.08.2013 г.
Здание гаража			
6.	В бытовой комнате водителей на стене светильник оборудовать колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника	п.п «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2013 г.
7.	В бытовой комнате водителей электрическую плитку оборудовать устройством тепловой защиты	п.п «г» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2013 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Дознаватель государственный инспектор ОНД Мари-Турекского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл старший лейтенант внутренней службы Семенов Эдуард Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 07 " февраля 2013 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

Е.А.
(подпись)

Директор МБОУ «Мари-Биляморская средняя

общеобразовательная школа им. Н.П. Венценовцева»

Мишина Елена Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 07 " февраля 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Срок	Подпись
1	Семенов Эдуард Владимирович	<i>Э.В. Семенов</i>	07.02.2013	<i>Е.А.</i>
2	Мишина Елена Леонидовна	<i>Е.Л. Мишина</i>	07.02.2013	<i>Е.А.</i>