



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.16 «а»,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 63-31-10, 64-30-56, 64-30-67, 64-73-11, факс 64-30-56, 64-30-67
E-mail: undmari - el@maiel.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек, ул. Красноармейская д. 12, тел. (83634) 9-37-24, факс 9-37-24

ПРЕДПИСАНИЕ № 71/1/1-1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

им. Н.П. Венценосцева»

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *внеплановой, выездной проверки МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценосцева», № 71/ПБ от 24 июля 2013 года вынесенного начальником отдела надзорной деятельности Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору капитаном внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с « 19 » августа 2013 г. с 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. « 13 » сентября 2013 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором ОНД Мари-Турекского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Марий Эл старшим лейтенантом внутренней службы Семеновым Эдуардом Владимировичем МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценосцева» по адресам: РМЭ, Мари-Турекский район, с. Мари-Билямор, ул. Комсомольская д.16; РМЭ, Мари-Турекский район, село Мари-Билямор, ул. Комсомольская д.15*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его фактические адреса расположения всех объектов проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: *директор МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценосцева Мишина Елена Леопидовна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

Здание средней школы			
1.	Помещение подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	п.4 НПБ 110-03; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»; п.2 ст.54 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2014 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)


Государственный инспектор ОНД Мари-Турекского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл старший лейтенант внутренней службы Семенов Эдуард Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



" 13 " сентября 2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Директор МБОУ «Мари-Бияморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценовцева»
Минина Елена Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 13 " сентября 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору