



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»

Еросланова А.Ю./
« 12 » 02 20 25 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Советская,
д.56

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710009

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помещения/здания общественного назначения

« 12 » 02 2025 г. пгт. Сернур

№ 410

Мною: Савельевой Т.В. – заведующим санитарно – эпидемиологическим отделом -
врачом по общей гигиене санитарно – эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе»,
на основании: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания № 12-04-
11/16-10-2025 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Сернурском районе от 06.02.2025 г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: помещений Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Косолаповская средняя
общеобразовательная школа», по адресу: Республика Марий Эл, Мари - Турекский район,
с. Косолапово, ул. Советская, д. 29, в части оценки результатов измерений физических
факторов.

Юридический адрес: 425531, Республика Марий Эл, Мари - Турекский район, с. Косолапово,
ул. Советская, д. 29, ИНН 1206003832, ОГРН 1021201650777.

Фактический адрес: Республика Марий Эл, Мари - Турекский район, с. Косолапово, ул.
Советская, д. 29.

Для проведения экспертизы представлен: протокол испытаний (измерений) № 09-Ф от
11.02.2025 г. аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе,
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №
RA.RU.21KTO5, выдан 31.05.2016 г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
30.03.2016 г.

Место, дата и время проведения экспертизы: экспертиза проведена по фактическому
адресу осуществления деятельности с «12» февраля 2025 г. 11 час. 00 мин. по «12» февраля
2025 г. 11 час. 30 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: экспертное заключение
оформлено по фактическому адресу осуществления деятельности с «12» февраля 2025 г. 11
час. 30 мин. по «12» февраля 2025 г. 12 час. 00 мин.

I. Экспертизой установлено:

В помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа»,
расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Мари - Турекский район, с. Косолапово,
ул. Советская, д.29, проведены инструментальные измерения искусственной освещенности в
соответствии с требованиями ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения
освещенности».

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах
Экспертное заключение действительно при наличии
оригинала подписей и печати или заверенной копии

Представлены результаты инструментальных измерений искусственной освещенности, оформленные в виде протокола испытаний (измерений) № 09-Ф от 11.02.2025 г. аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21KTO5, выдан 31.05.2016 г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.03.2016 г.

Согласно протоколу № 09-Ф от 11.02.2025 г. результаты измерений искусственной освещенности:

Наименование определяемой характеристики (показатели) с указанием рабочей зоны, рабочего места, точки измерений, единицы измерений	Тип ламп	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0,95)	Нормативное значение*, лк/заряд зрительных работ
Освещенность, лк				
Кабинет № 202 русский язык и литература				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	415	±38,34	300
Кабинет № 207 математика				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	451	±41,66	300
Кабинет № 308 физика				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	437	±40,37	300
Кабинет № 305 история				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	634	±58,57	300
Кабинет № 304 английский язык				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	455	±42,03	300
Кабинет № 208 химия				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	635	±58,66	300
Кабинет № 303 технология				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	594	±54,87	400
Кабинет № 102 начальные классы (2 класс)				

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах
Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	461	±42,59	300
Кабинет №106 начальные классы (3 класс)				
1 точка на поверхности стола Г-0,8	люминисцентные лампы	494	±45,63	300

Искусственная освещенность в учебных помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» соответствует нормируемым параметрам, установленным требованием п.144 табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Мари - Турекский район, с. Косолапово, ул. Советская, д. 29, проведены инструментальные измерения параметров микроклимата в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Согласно протоколу № 09-Ф от 11.02.2025 г. результаты измерений параметров микроклимата (температура воздуха):

Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием рабочей зоны, точки измерения, высота над уровнем пола, единицы измерений	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0,95)	Категория работ Нормативное значение*
Температура воздуха, гр.С, в центре помещений			
Кабинет № 202 русский язык и литература			
на высоте 0,1м	21,0	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,1		
на высоте 1,7м	21,3		
Кабинет № 207 математика			
на высоте 0,1м	20,9	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,2		
на высоте 1,7м	21,4		
Кабинет № 208 химия			
на высоте 0,1м	21,1	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,3		
на высоте 1,7м	21,3		
Кабинет № 304 английский язык			
на высоте 0,1м	21,3	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,5		
на высоте 1,7м	21,6		
Кабинет №305 история			
на высоте 0,1м	20,8	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,0		
на высоте 1,7м	21,2		
Кабинет №308 физика			
на высоте 0,1м	21,3	±0,23	18-24
на высоте 0,6м	21,5		
на высоте 1,7м	21,7		

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах
Экспертное заключение действительно при наличии
оригинала подписей и печати или заверенной копии

Параметры микроклимата (температура воздуха) в помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа», соответствуют нормируемым параметрам, установленным требованием п. 98 табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

II. Заключение:

Искусственная освещенность в учебных помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» соответствует нормируемым параметрам, установленным требованием п.144 табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Параметры микроклимата (температура воздуха) в помещениях МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» соответствуют нормируемым параметрам, установленным требованием п. 98 табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель:

Заведующий отделом -

врач по общей гигиене


(должность)

Савельева Т.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)



Два экземпляра экспертного заключения получил:

«21» 02 2025 г.

(Дата)

Новоселов Н.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)