

**Образовательная организация -  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Нартасская средняя общеобразовательная школа»**

**ПАСПОРТ  
доступности для инвалидов объекта и  
предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования**

**дер. Елымбаево**

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл»

Г.Н.Пехпатрова  
« 12 » \_\_\_\_\_ 2018 г

Директор МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  
В.П.Семенов  
« 12 » \_\_\_\_\_ 2018 г

Для документов

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нартасская средняя общеобразовательная школа» Мари-Турекского района республики Марий Эл

Наименование предоставляемой услуги : Общее образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: 2-этажный, 5529,2 кв. м.
- часть здания: 1 этаж, 2157,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: да; 14325 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нартасская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование - МБОУ «Нартасская СОШ»)

Адрес места нахождения организации: 425513, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, деревня Елымбаево, улица Школьная, дом 9.

Основание для пользования объектом - оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) – муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», 425500, Республика Марий Эл, пос.Мари-Турек, улица Парковая, дом 5

## II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 330 учащихся, 91 обучающихся и 31 воспитанников дошкольной группы

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): без обслуживания ОВЗ

## III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	поручни округлого сечения диаметром от 0,02 до 0,05 м.
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели; ширина дверных проходов не соответствует нормативным требованиям (п.5.1 .СП59.13330.2012, СНИП35-01 - 2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»); лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно-окрашенных краевых ступеней; отсутствуют

		предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5м. перед открытой лестницей за 0,8-0,9м.; дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличие от дверного полотна контрастные цвета.
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не доступны для лиц маломобильных групп населения; не соответствует нормативным требованиям (п.5.3.СП59.13330.2012,СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	на пути движения пороги высотой 0,03м(требование 0.014), препятствие для движения лиц маломобильных групп населения; ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям (п.5.1.СП59.13330.2012,СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители информации присутствуют не в полном объеме, (п.5.5.СП59.13330.2012,СНиГО5-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрительной информации - звуковой текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нумерация шкафов в раздевальных комнатах не имеет рельефного шрифта Брайля и контрастного фона
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	-

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	да
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	-

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Ремонт дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м.	по мере поступления субсидий
2	Установка перед лестницей на прилегающей территории на расстоянии 0,8 м. тактильных предупреждающих указателей или контрастно окрашенная поверхность.	по мере поступления субсидий
3	Окраска дверных наличников или края дверных полотен и ручки в отличные от дверных полотен контрастные цвета.	по мере поступления субсидий
4	Установка на выходах из помещения световых маяков для контрастного выделения дверного проёма.	по мере поступления субсидий

5	Выделение контрастным цветом входной площадки, установка предупреждающих тактильных указателей.	по мере поступления субсидий
6	Установка вывески при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	по мере поступления субсидий
7	Установка рельефных табличек на шкафчиках в раздевальных комнатах.	по мере поступления субсидий
8	Окраска кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте или наклейка на них световой ленты.	по мере поступления субсидий
9	Установка разноуровневых поручней с обеих сторон лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. на высоте 0,5 и 0,9 м.	по мере поступления субсидий
10	Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета.	по мере поступления субсидий
11	Оборудование спортивного зала травмобезопасным материалом для покрытия пола.	по мере поступления субсидий
12	Установка рельефных пиктограмм возле входов в группы (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м. по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм.)	по мере поступления субсидий