

Прокуратура Российской Федерации
 Прокуратура Республики Марий Эл
 Прокуратура Мари-Турекского района
 Мари-Турек районный прокуратурыжо
 ул. Советская, 22, п. Мари-Турек, РМЭ, 425500

Директору МБОУ «Нартасская
 средняя общеобразовательная
 школа»
 Семенову В.П.

20.03.2026 № 06-02-2026

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и профилактики экстремизма

Прокуратурой района совместно с заместителем начальника ОНДиПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов ГУ МЧС России по РМЭ, проведена проверка соблюдения требований законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения. в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и профилактики безнадзорности и профилактики экстремизма в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Нартасская СОШ»), в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

В соответствии со статьями 2, 20, 38, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Согласно п.15 ч. 3 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федерального закона №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2. ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными

*Осеев И. А.
 8 марта 2026 г.
 1) Борн-го райком
 об устранении нарушений
 законодательства в
 сфере санитарно-эпидемиологического
 благополучия населения
 в том числе при организации питания
 обучающихся, пожарной
 безопасности и профилактики
 экстремизма в МБОУ «Нартасская
 СОШ»
 2) Крок Д. Серг
 24.03.2026г.*

АБ № 014175 *

Прокуратура Мари-Турекского района Республики
 Марий Эл
 № 06-02-2026/Прдп124-26-20880009

20.03.2026

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч.7 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ об образовании образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с положениями ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и осуществляется этими организациями.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения.

В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20).

Согласно п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении № 6 к настоящим Правилам (далее -Перечень).

Согласно п. 1 перечня пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, утвержденного Приложением № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускается при организации питания детей пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачества.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.4.11 СанПин 2.4.3648-20 на каждом этаже

объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

В соответствии с п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20 питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Исходя из п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования, проведенного 19.03.2026 установлено:

1) в нарушение п. 8.1.9 (приложение №6) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в складском помещении пищеблока хранилась крупы манной в количестве 1 цельной упаковки (700 грамм) и 1 раскрытой упаковки (150 грамм), изготовитель «Алтайская сказка» с истекшим сроком годности, дата изготовления 05.05.2025, срок хранения 10 месяцев, срок истек 05.03.2026;

2) в нарушение п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 женская туалетная комната (2 кабинки) на 2 этаже, мужская туалетная комната (2 кабинки) на 1 этаже не оснащены туалетной бумагой;

3) в нарушение п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20 на 2 этаже около медицинского кабинета, на 1 этаже около входа не функционируют стационарные питьевые фонтанчики;

4) в нарушение п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 остекление 1 окна 1 класса выполнено не из цельного стекла, имеет трещины.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

МБОУ «Нартасская СОШ» является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан, т.е. является одним из важных объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения населения и указанному образовательному учреждению (объекту) присвоена четвертая категория опасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила) приняты требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 17 (1) Правил руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Согласно пп. «в» п. 35 Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Исходя из п. 48 Правил руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения,

находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Так, на момент проведения проверки 19.03.2026 установлено, что:

- 1) в нарушение п. 17 (1) Правил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не обеспечивается;
- 2) в нарушение п. 35 Правил на втором этаже левого крыла в женской санитарной комнате, на первом этаже левого крыла в женской санитарной комнате, на 1 этаже в гардеробе, на 1 этаже в коридоре у спортивного зала допускается эксплуатация светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией;
- 3) в нарушение п. 48 Правил отсутствует указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) «О библиотечном деле» (далее – Федеральный закон № 78-ФЗ) каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 78-ФЗ библиотеки обслуживают пользователей библиотек в соответствии со своими уставами, правилами пользования библиотеками и действующим законодательством.

Согласно ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.

В силу ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в России» (далее Федеральный закон № 124-ФЗ) одной из основных целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 124-ФЗ Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции, табачных изделий или никотин содержащей продукции, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопроductии, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Согласно ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ, пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Министерство юстиции России возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. Указанный список регулярно пополняется информационными материалами, признанными экстремистскими по судебным решениям.

Из смысла вышеприведенных норм следует, что обновление списка экстремистских материалов и (или) обновление библиотечного фонда предполагает необходимость их сверки с целью выявления литературы экстремистской направленности.

Согласно п. 2.6 Положения о школьной библиотеке МБОУ «Нартасская СОШ», утвержденного приказом директора от 09.10.2023 № 278-од (далее – Положение), в целях запрета на распространение экстремистской литературы библиотека 1 раза в месяц производит сверку дополнений изменений Федерального списка экстремистских материалов, литературы и сайтов с записью в журнале сверки библиотечного фонда со

списком экстремистских материалов, размещенных на сайте Министерства юстиции РФ.

В ходе проверки установлено, что в школьной библиотеке МБОУ «Нартасская СОШ» отсутствует полный Федеральный список экстремистских материалов в бумажном виде, крайний пункт имеющегося списка с № 5470 (июль 2025 года), тогда как крайний пункт Федерального списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Министерства юстиции РФ, на момент проверки 19.03.2026 под № 5494 (февраль 2026 года).

Крайняя ежемесячная сверка проводилась в январе 2026 года.

Не проведение сверок, не исключает возможность наличия в школьной библиотеке экстремистских материалов и может привести к распространению экстремистской литературы среди пользователей библиотеки, в том числе несовершеннолетних, что является недопустимым.

Ненадлежащее исполнение образовательной организацией обязанности по соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и противодействия экстремизму не отвечает интересам человека, семьи, общества и государства, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками МБОУ «Нартасская СОШ», также об отсутствии надлежащего контроля за работой подчиненных с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и профилактики экстремизма.


2. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.

Прокурор района

советник юстиции

Д.В. Шадевская, тел.: 9-35-52

 К.Э. Сабиров

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК

Мари Турек районын
«Нартасысе кыдалаш
общеобразовательный школ»
Муниципал бюджет
общеобразовательный тонежше

425513, Марий Эл Республика, Мари-Турек
район, Нартас п/о, Елымбаево ял,
Школьный урем, 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Нартасская средняя
общеобразовательная школа»

425513, Республика Марий Эл, Мари-Турекский
район, п/о Нартас, дер. Елымбаево,
ул.Школьная, д.9
E-mail: nartas.sosh@mari-el.gov.ru

Тел./факс (83634) 9-55-31, ОКПО 48296613, ОГРН 1031203200126, ИНН/КПП 1206003286/120601001

02 апреля 2026 № 50
На № 06-02-2026 от 20.03.2026

Прокурору
Мари-Турекского района
младшему советнику юстиции
Сабирову К.Э.

Ответ

на представление за № 06-02-2026 от 20.03.2026 года «Об устранении нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и профилактики экстремизма».

Прокуратурой района совместно с заместителем начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов ГУ МЧС России по РМЭ проведена проверка соблюдения требований законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе при организации питания обучающихся, пожарной безопасности и профилактики безнадзорности и профилактики экстремизма в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа», в ходе которой выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения) и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно—эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.

В настоящем извещаем, что настоящее представление рассмотрено 24 марта 2026 года с участием представителя прокуратуры Шадевской Д.В. и признаем, что факты нарушения были допущены из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей кладовщика Милочкиной Л.А. и и.о.заведующего хозяйством Ешметовой О.А.

Сообщаем, что кладовщик Милочкина Л.А. и и.о.заведующего хозяйством Ешметова О.А. за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством привлечены к дисциплинарной ответственности.

Выявленные нарушения устранены, в частности:

1. По факту нарушения п.8.1.9 (приложение 6) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по хранению крупы с истекшим сроком годности сообщаем, что составлен акт утилизации продуктов питания от 19.03.2026 г, должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. По факту нарушения п.2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 женская туалетная комната (2 кабинки) на 2 этаже, мужская туалетная комната (2 кабинки) на 1 этаже туалетной бумагой оснащены.
3. По факту нарушения п.2.6.6 СанПиН 2.4.3648-20 на 2 этаже около медицинского кабинета, на 1 этаже около входа питьевые фонтанчики функционируют.
4. По факту нарушения п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 1 окно 1 класса остеклено из цельного стекла.
5. По факту нарушения п.17 (1) Правил ведения и внесения информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты – журнал ведется.
6. По факту нарушения п.35 Правил на втором этаже левого крыла в женской санитарной комнате, на первом этаже левого крыла в женской санитарной комнате, на 1 этаже в гардеробе, на 1 этаже в коридоре у спортивного зала светильники эксплуатируются с колпаком.
7. По факту нарушения п.48 Правил об отсутствии указателя направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами до их месторасположения сообщаем, что отправлена заявка на имя технического директора ООО «СПМ» от 02 апреля 2026 года за номером 49 на изготовление знаков по пожарной безопасности со светоотражающей поверхностью.

Приложение:

1. Копия акта утилизации продуктов питания от 19.03.2026 г на 1 л. в 1 экз.
2. Копия приказа «О наложении взыскания» на 1 л. в 1 экз.
3. Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» на 1 л. в 1 экз.
4. Копия заявки на изготовление знаков по пожарной безопасности со светоотражающей поверхностью на 1л. в 1 экз.

Директор школы



В.П. Семенов