

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ РЕСПУБЛИКЫСЕ
«ЙОЧА САД «СОЛНЫШКО»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЙЖЕ
425500, Республика Марий Эл,
Мари- Турек посёлко,
Красноармейский урем, д. 25 «б»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»
425500, Республики Марий Эл,
пос. Мари – Турек,
ул. Красноармейская д.25 «б»

ИНН/КПП 1206003102/120601001, ОГРН 1021201650425, ОКПО 48296837
тел. 8-(83634)-9-38-61, E-Mail: sadik.solnysko@mail.ru

Исх. № 52 от 12.07.2021 г.

Инспектору ОНД и ПР Мари - Турекского и
Параньгинского муниципальных районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Республике Марий Эл
старшему лейтенанту внутренней службы
Шибяевой В.П.
Заведующего МДОУ «Детский сад «Солнышко»
Щеголевой И.И.

Ответ на Представление от 22.06.2021г. об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения
в области пожарной безопасности.

На Ваше Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 22.06.2021 г. сообщая, что все нарушения, указанные в Вашем Представлении в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» устранены, а именно:

1. Огнетушитель №6 установленный в электрощитовой подвешен на 1.5 метров от уровня пола на крючок. (приложение 1)
2. На 1-м этаже на против кабинета заведующего, на путях эвакуации кресло убрано. (приложение 2)
3. Журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты имеется. (приложение 3)
4. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара обеспечено (приложение 4)

Приложения на 1 л. в 1 экз.

Заведующий



И.И. Щеголева