

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ  
МАРИЙ РЕСПУБЛИКИСЕ  
«ЙОЧА САД «СОЛНЫШКО»  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЙЖЕ  
425500, Республика Марий Эл,  
Мари- Турек посёлко,  
Красноармейский урем, д. 25 «б»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  
425500, Республика Марий Эл,  
пос. Мари – Турек,  
ул. Красноармейская д.25 «б»

ИНН/КПП 1206003102/120601001, ОГРН 1021201650425, ОКПО 48296837  
тел. 8-(83634)-9-38-61, E-Mail: [sadik.solnysko@mail.ru](mailto:sadik.solnysko@mail.ru)

Исх. № 53 от 12.07.2021 г.

В прокуратуру Мари-Турекского района  
Республики Марий Эл  
старшему советнику юстиции  
Опиковой Н.Г.

Заведующего  
МДОУ "Детский сад "Солнышко"  
Щеголевой И.И.


МДОУ «Детский сад «Солнышко» в ответ на Ваше представление № 06-02-2021 от 21.06.2021 года «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» сообщает следующее:

1. Представление рассмотрено 21.06.2021 года на рабочем совещании при администрации с учетом представителя прокуратуры района Р.В. Толстогузова и приняты меры по устранению указанных нарушений, а именно:

- а) Огнетушитель №6 установленный в электрощитовой подвешен на 1.5 метров от уровня пола на крючок. (приложение 1)
- б) На 1-м этаже на против кабинета заведующего, на путях эвакуации кресло убрано. (приложение 2)
- в) Журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты имеется. (приложение 3)
- г) Средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара обеспечено (приложение 4)
- д) За нарушение в сфере исполнения законодательства о пожарной безопасности, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. (приложение 5)

Приложения на 2 л. в 1 экз.

Заведующий



И.И. Щеголева