



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс
(883634) 93724 ond.mariturek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующей МДОУ «Детский сад «Солнышко»
Щеголевой Ирине Ивановне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области
пожарной безопасности)

22 июня 2021 года

пгт.Мари-Турек

Я, инспектор ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ старший лейтенант внутренней службы Шибяева Валентина Павловна, рассмотрев постановление № 59 от «22» июня 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и материалы дела в отношении должностного лица заведующей МДОУ «Детский сад «Солнышко», установил, что 18 июня 2021 года инспектором ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов Шибяевой В.П. совместно с помощником прокурора Мари-Турекского района Толстогузовым Р.В., проведен осмотр объектов защиты МДОУ «Детский сад «Солнышко» расположенных по адресу: инд. 425527 Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 25 «Б» в ходе осмотра были выявлены правонарушения, допущенные заведующим МДОУ «Детский сад «Солнышко» Щеголевой Ириной Ивановной, в области пожарной безопасности, а именно:

- Огнетушитель №6, установленный в электрощитовой, установлен на горючих подставках (деревянный шкаф) в нарушении п.409 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- На 1-м этаже, напротив кабинета заведующего, на путях эвакуации допускается размещение кресла в нарушении пп. «ж» п. 16 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушении пп. «б» п.17,30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- Руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушении п.30 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

За что предусмотрена административная ответственность по ч. « 1 » ст. 20.4 КоАП РФ.

ВАМ НЕОБХОДИМО:

С момента получения данного представления принять исчерпывающие меры для устранения имеющихся нарушений перечисленных в данном представлении.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление в ОНД и ПР Мари-Турекского муниципального района РМЭ по адресу: 425500 РМЭ, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Красноармейская д.12 (здание ПЧ-34).

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы В.П. Шибалева

«22» июня 2021 г.

Представление получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад «Солнышко»

Щеголева Ирина Ивановна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » июня 2021 г.

Копия представления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



М.П.