



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕДВЕДЕВСКОГО И ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул. Шумелева, д. 12, тел/факс 8(8362) 58 46 66
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Медведево
(место составления акта)

«19» апреля 2018 года 10 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу/адресам: 424920, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Пемба, ул. Зеленая, д.45

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой проверки Муниципальное бюджетного учреждение дополнительного образования «Дом творчества детей и молодежи «Сириус» (далее – МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус») от 09 апреля 2018 года № 24, вынесенного Емелиным Андреем Владимировичем – начальником отдела НД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
с целью: выполнение требований прокуратуры Медведевского района №12-12-2018 от 06.04.2018 г. о проведении внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания людей по поручениям первого заместителя Генерального прокурора РФ Буксмана А.Э. от 26.03.2018 № 74/1-13-2018, поручение прокуратуры республики от 26.03.2018 № 07-31-2018.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

юридического лица – МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «12» апреля 2018 года с 16 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин., «13» апреля 2018 года с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин., «19» апреля 2018 года с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 4 часа
(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юридическое лицо МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус» уведомлено о начале проведения внеплановой выездной проверки 10.04.2018 года посредством вручения под роспись руководителю юридического лица заверенной копии распоряжения о проведении

внеплановой выездной проверки МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус» от 6 апреля 2018 года №24, вынесенного Емелиным Андреем Владимировичем – начальником отдела НД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

Выездная проверка началась 12 марта 2018г. в 16 ч. 00 мин. с предъявления служебного удостоверения: старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору Седельникова Алексея Александровича и ознакомления законного представителя юридического лица с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

(должность, ФИО)

(подпись)

Законному представителю юридического лица представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору Седельников Алексей Александрович
совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
не привлекался

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус» Яндулов Ю.И.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

МБУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Сириус» расположен на первом этаже пяти этажного жилого дома. Отопление – центральное. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – ж/б ленточные, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытие – железобетонное, кровля – двухскатная, шифер по деревянной обрешетке. Здание отвечает III степени огнестойкости по ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Планировочное решение представляет собой комплекс классов имеющих выходы в общие коридоры. Из помещений дома творчества имеется 2 эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2 км. (ПЧ 13 п. Пемба)

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пройдено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственного лица за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (директор учреждения).

Распорядительным документом возложена ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения».

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов поселковой водопроводной сети.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, которые своевременно перезаряжаются и размещены в местах со свободным доступом. Здание и помещения оборудованы АУПС, заключен договор на техническое обслуживание и ремонт. Произведен вывод сигналов автоматических установок пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Акты приемки и ввода в эксплуатацию систем при обследовании представлены.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 09 апреля 2018 г. №24;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Старший инспектор ОНД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов

УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Марий Эл

капитан внутренней службы

« 19 » 04 2018 г.



А.А. Седельников/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«____» ____ 2018 г.

(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:
«____» ____ 2018 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

«телефон доверия»