

АКТ

Готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 г.г.

п. Медведев
(место составления акта)

« 29 » июль 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
Старший мастер ООО «Маршалл-Энерджи» Вячеслав Д.С.
(должность, Ф.И.О.)
и представитель потребителя МДОБУ «Медведевский дет. сад №4 "Ромашка"»
(наименование организации)
в лице заведующий дет. сад №4 Набреевич Н.Р.
(должность, Ф.И.О.)
Произвели приемку систем отопления зданий детского сада №4
и тепловых сетей —

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции
80 кгс/см²

При этом:

А) по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка упала до 0 кгс/см²

Б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала — т/ч м³

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

А) по утеплению зданий замечаний нет

Б) по изоляции замечаний нет

В) по приборам замечаний нет

Г) по кранам замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя —

4. Промывка сети и системы предусмотрена актом от 26 мая 2015 г.

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к —

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации С.А. Вячеслав Д.С.

Представитель потребителя Игорь Н.А. Набреевич

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с

« 29 » июль 2015г.

Представитель теплоснабжающей организации С.А. Вячеслав Д.С.

Представитель абонента Игорь Н.А. Набреевич

« 29 » июль 2015г.

