

Акт № 60.3
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

п. Медведево

« 18 » мая 2015 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

- заведующий Найденович Н.А.;

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

- начальник ПЦО Медведевского ОВО – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Марий Эл
Веретенников И.А.;

Представителя обслуживающей организации:

- ФГУП «Охрана», электромонтер Ситников П.В.

произвела обследование объекта «Заказчика»:

- МДОБУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка»;

расположенного по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Медведево, ул. Пушкина, 1;

оборудованного средствами: тревожной сигнализации;

с выводом на ПЦО Медведевского ОВО – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Марий Эл.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект категории АЗ. Объект расположен в двухэтажном кирпичном здании, стены кирпичные, перекрытия ж/б. Территория огорожена забором длиной около 1,5 м. Имеются ворота для въезда автотранспорта, калитки. Физическую охрану осуществляют сторожа. Установлена система видеонаблюдения – 3 видеокамеры расположенные на территории.

Инженерно-техническая укреплённость:

Входная дверь металлическая, решетки на окнах отсутствуют.

Оснащённость техническими средствами охраны:

Тревожная сигнализация выполнена извещателем ИО 101-1, «Астра-Р», установлен резервный источник питания ББП 20. Для построения тревожной сигнализации применено УО 1/1А.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны в соответствии с актом приемки введены в эксплуатацию в 2010 г.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

1.1. Рекомендуем помещения с хранением материальных ценностей оборудовать охранно-пожарной сигнализацией с выводом тревожного извещения на ПЦО Медведевского ОВО.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Еженедельно проводить проверки работоспособности средств тревожной сигнализации.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»
«Заказчика»
ФГУП «Охрана»

М.П.

М.П.

Веретенников И.А. /  /

Найденович И.А. /  /

Ситников П.В. /  /

