

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

межведомственной комиссии инженерно-технической
укрепленности и антитеррористической защищенности
МДОБУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка»
(наименование объекта)

18 мая 2015 г.

п. Медведево

Межведомственная комиссия в составе представителей:

МО МВД России «Медведевский»	Заместитель начальника ОУУП и ПДН подполковник полиции Тихонова Н.В.
Медведевское ОВО – филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Марий Эл	начальник ПЦО лейтенант полиции Веретенников И.А.
МДОБУ «Медведевский детский сад №4 «Ромашка»	заведующий Найденович Н.А.

в соответствии с распоряжением МВД по Республике Марий Эл от 10 мая 2015г. № 1/105р, в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских акций, преступлений и нарушений общественного порядка при проведении торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера», произвела обследование объекта, расположенного по адресу:

п. Медведево, ул. Пушкина, 1

В результате обследования установлено следующее.

1. Общая характеристика и техническое состояние объекта.

1.1. Объект размещен в отдельно стоящем здании с прилегающей территорией.

1.2. Характеристика территории:

площадь – 4338 кв.м., наличие ограждения – забор, других построек – есть, число ворот – 2, калитки -3.

1.3. Характеристика здания (конструктивные особенности, материал постройки, этажность, перекрытия) двухэтажное кирпичное здание, перекрытия железобетонные, наличие чердаков – есть, подвалов – нет, число входов – 4, запасных выходов – 8.

Наличие освещения:

дежурного в здании – есть, прожекторного на территории – есть.

Наличие указателей путей эвакуации в здании – есть.

Наличие системы звукового оповещения – есть.

1.4. Размещение в здании коммерческих объектов и других организаций – нет

- 1.5. Соответствие инженерно–технического оборудования помещений объекта требованиям действующих нормативных документов по технической укрепленности – соответствует.
- 1.6. Наличие служебного помещения для охраны и его характеристика – есть.
2. Охрана объекта, технические средства охраны и связи.
- 2.1. Охрана объекта осуществляется подразделением – ведомственная, КТС Медведевского ОВО.
- 2.2. Имеется система видеонаблюдения: 3 наружные камеры.
- 2.3. Дежурство организовано посменно. В смене 1 человек, служба организована на посту охраны в ночное время.
- 2.4. Организационно–распорядительные документы, устанавливающие порядок выполнения мероприятий по физической защите разработаны: инструкция о пропускном режиме; план взаимодействия в штатных и чрезвычайных ситуациях; противодиверсионный паспорт объекта.
- 2.5. Перечень помещений, в которых установлены средства охранно–пожарной и тревожной сигнализации – КТС ОВО, средства пожарной сигнализации тип приборов – ПС автономная, дымовые извещатели, наличие устройств местного оповещения – есть, работоспособность ТСО – исправна, наличие системы видеонаблюдения – есть.
3. Характеристика основного источника электропитания
- 3.1. Наличие резервного источника питания для технических средств охраны (тип, количество и емкость в ампер–часах) – Рапан 10 7А/ч.
- 3.2. Наличие общего рубильника для отключения электросети – есть, место его расположения электрощитовая, находится на первом этаже в отдельном помещении.
- 3.3. Состояние электропроводки и электрооборудования – удовлетворительное.
- 3.4. Наличие аварийной электросети – есть, система выключения автоматическая.
4. Вид отопления – центральное.
5. Расстояние от объекта до дежурной части МО МВД России «Медведевский» 2,0 км, Медведевского ОВО – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Марий Эл 1,8 км. Время прибытия группы задержания 3 мин (существующее), 3 мин (необходимое).

Обследование проведено в соответствии с требованиями, указанными в Р78.36.032-2013г.

Предложения комиссии:

1. Помещения с дорогостоящей техникой оборудовать охранно-пожарной сигнализацией с выводом на ПЦО Медведевского ОВО – филиала ФГКУ УВО МВД по РМЭ.
2. Выставить пост ВОХР ФГУП «Охрана» МВД России.
3. Установить систему контроля управления доступом.

Подписи членов комиссии:

1. Врегенкин И.И. М.П.
2. Григорьев Т.А. М.П.
3. _____ М.П.

