

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание и помещения установками автоматической пожарной защиты оборудованы и на момент проверки находится в рабочем состоянии. ПКП Гранит-8 – 1 шт. расположен на 1 этаже в коридоре, ИП 212-71 (Астра -421) – 84 шт., ИПР-ЗСУ – 6 шт., Молния – 12 – 14шт., ИП -103-5/1., ИП -101-3А-А3R1 – 18 шт., Маяк – 12С, Скат-1200, ИП-101-1А – 6 шт. Здание и помещения объекта на момент проверки первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) укомплектованы, огнетушители перезаряжены и размещены в легкодоступных местах, указатели места размещения огнетушителей имеются. Учет огнетушителей ведется в специальном журнале. В здании расположено 8 пожарных кранов по 4 шт. на каждом этаже.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов в 50 м. от здания к которому на момент проверки обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Другие вопросы проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

**При проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.**

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 30 июля 2014 г. №130.
2. информационный листок о деятельности инспектора ОНД Медведевского района.
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;
4. \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор ОНД МО «Медведевский муниципальный район»  
УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий  
майор внутренней службы Н.П. Белова



\_\_\_\_\_  
подпись, м.п.

«09» сентября 2014 г.

телефон инспекции: \_\_\_\_\_ Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8.30 до 18.00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Иван П.И. Белов  
\_\_\_\_\_  
(Ф И О (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Замечания, объяснения по содержанию акта:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_