

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Ежовский детский сад «Солнышко»,
425224, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Ежово, ул. О.Кошевого, д.4А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-крайние ступени не выделены цветом, - нет предупредительных тактильных полос, -ширина ступени	ОС	Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	нет			- не оборудован	КОСТ	Индивидуальное решение с ТСР	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет нескользящих поручней	КОСТ	Текущий ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть			Порог больше 1,4 см	К	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Главный вход в здание не оборудован знаками доступности	КОСТ	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____