

Куда обратиться?



Для получения консультации обратитесь в подразделение МЧС России по месту жительства.

Запись на личную консультацию:



Экстренные телефоны:

101, 112



Сохраните памятку — она может пригодиться вам и вашим близким.

*Безопасный дом —
спокойное будущее!*



МЧС России

Пожарную безопасность легче предупредить, чем бороться с её последствиями.



МЧС России
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ.
СПАСАЕМ. ПОМОГАЕМ.

ПАМЯТКА

Противопожарные расстояния при ИЖС и садовых участках

Серия 1 из 8



Проверь себя!

- ☐ Ты соблюдаешь противопожарные расстояния между строениями?
- ☐ Ты знаешь, на каком расстоянии от леса должны находиться постройки?
- ☐ Ты не размещаешь баню, сарай или гараж вплотную к жилому дому?
- ☐ У тебя свободен подъезд к участку и воротам?
- ☐ Ты убираешь сухую траву, мусор и другие горючие материалы?



Открой буклет — внутри наглядная схема и основные правила.

Зачем это важно?



чтобы снизить риск быстрого распространения огня;



чтобы обеспечить безопасные расстояния между строениями;



чтобы сохранить подъезд для пожарной техники;



чтобы избежать нарушений требований пожарной безопасности.



Внутри: схема, пояснения
и основные расстояния.

*Соблюдай правила —
береги свой дом!*



МЧС России

Пожарную безопасность легче предупредить, чем бороться с её последствиями.

Противопожарные расстояния при ИЖС и садовых участках

Соблюдайте расстояния —
сохраняйте жизнь, имущество и природу!



1 Нормирование расстояний между постройками на одном участке

Между жилым домом и постройками на одном участке (баня, летняя кухня, гараж, сарай и др.) противопожарные расстояния не нормируются (не устанавливаются). Размещение указанных объектов допускается в соответствии с нормами, указанными для границ участков при соблюдении несгораемых стен.

2 Расстояния между постройками соседних участков

Расстояния от хозяйственных построек на одном участке до жилых домов соседних участков определяются по таблице 1.

3 Таблица 1 — минимальные противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями.

4 Если степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания не установлены

- принимаются V степень;
- если наружные стены, каркасы и другие много НГ или Г-1, расстояния могут быть приняты как для III степени (С1), а если стены из Г-2, то как для зданий IV степени (С2);
- соответствующую степени и класс пожарной опасности могут быть приняты как для III степени (С0), при этом расстояние по горизонтали следует принимать 6 м.

5 Между домами соседних участков

Противопожарные разрывы между зданиями соседних участков не нормируются, если возможно обеспечить разделение стен пожарной опасностью, применяется ч. 1 статьи 6, ч. 11 статьи 69, ч. 1 статьи 83, ч. 1 статьи 133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.



Открой буклет — внутри наглядная схема и основные правила.

6 Расстояние до леса

- Для застройки в городах:
 - до хвойного леса — 100 м;
 - до лиственного леса — 50 м.
- Для индивидуальной застройки и сельских поселений (нормы МЧС РФ):
 - допускается уменьшение до 15 м при условии применения:
 - защиты из негорючих и труднотонючих материалов и/или Г1/П1,
 - полосы шириной не менее 10 м, свободной от деревьев.

Таблица 1. Минимальные расстояния между жилыми домами и общественными зданиями (м)

Степень огнестойкости здания	I-II C0	II C1	III C1	IV C0, C1	IV-V C2, C3
I-II (C0)	6	8	10	10	12
III (C1)	8	8	10	12	12
IV (C0, C1)	10	10	12	12	15
IV-V (C2, C3)	12	12	15	15	15



МЧС России

Пожарную безопасность легко поддерживать, чем бороться с её последствиями.

Безопасный дом — сильная Россия!