



АКТ

Проведения учебной тренировки по эвакуации людей из здания МДОБУ в корпусе №2
«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» на случай пожара
Комиссия в составе:

1. Председатель Козлова И.В. - заведующий МДОБУ

2. Члены

Уполномоченный по охране труда - Л.И.Сидоркина

Специалист по ОТ - Г.В. Болмашнова

« 21 » 09 2023 года провела учебную тренировку по эвакуации детей и сотрудников из здания детского сада. На момент проведения учебной тренировки в здании МДОБУ «Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» находилось 95 человек, из них 73 детей, педагогического состава 10 человек, обслуживающего персонала 12 человек. В 10 ч. 00 мин. по условному сигналу «ПОЖАР», полученному от заведующего хозяйством, было проведено оповещение людей с помощью установленного сигнала. Ответственными должностными лицами отключена электроэнергия и приточно - вытяжная вентиляция в здании детского сада.

Воспитанники под руководством воспитателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули группы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания детского сада «Яблонька». Воспитанники построены на безопасном от здания месте.

Воспитателями организована проверка наличия детей и работников, эвакуационных из здания по имеющимся спискам. Результаты подсчета доложены заведующему МДОБУ Козловой И.В. Эвакуация людей из здания детского сада «Яблонька» проведена за 9 минут.

В течение всего времени проведения учебной тренировки воспитанники находились под присмотром воспитателей.

После команды «Отбой» все воспитанники, воспитатели и обслуживающий персонал возвратились в здание детского сада и продолжили учебный процесс.

По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что цели проведения тренировки выполнены.

Комиссия в составе: 1. Заведующий МДОБУ _____ И.В.Козлова
(Ф.И.О.) (подпись)

« 21 » 09 2023 г

2. Уполномоченный по охране труда _____ Л.И.Сидоркина
(Ф.И.О.) (подпись) « 21 » 09 2023 г

3. Специалист по охране труда _____ Г.В. Болмашнова
(Ф.И.О.) (подпись) « 21 » 09 2023 г