

п.Новый  
(место составления акта)

"13" августа 2014 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 01.07.2014г. № 970 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с 11 августа 2014 г. по 22 августа 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

1. промывка и опрессовка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок выполнена (акт от 10 июля 2014 г.);
2. состояние тепловых сетей, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов соответствует эксплуатационным нормам;
3. утепление здания (чердак, лестничные клетки, подвал, двери) выполнено в полном объеме;
4. приборы учета в наличии и работоспособны;
5. принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала в наличии и соответствуют действительности;
6. пломбы на расчетных шайбах в наличии;
7. задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность) отсутствуют;
8. прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют;
9. собственная ремонтная бригада обеспечена материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющей установки здания;
10. теплоснабжение здания с учетом климатических условий соответствует установленным критериям;

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объект проверки готов к отопительному периоду.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы

администрации муниципального образования  
«Медведевский муниципальный район»

А.А. Трудинов

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель отдела архитектуры  
и муниципального хозяйства администрации  
Медведевского муниципального района

К.В. Москвичев

Члены комиссии:

Руководитель Отдела образования  
и по делам молодежи администрации  
муниципального образования

Н.Н. Дербенева

«Медведевский муниципальный район»  
Начальник ТСР-1 ООО «Марикоммунэнерго»

Ю.Л. Добрынин

Генеральный директор  
ОАО «Медведевский водоканал»

Р.Н. Усманов

Руководитель отдела ГОЧС и  
мобилизационной подготовки администрации  
Медведевского муниципального района

В.В. Пиманкин

Руководитель отдела капитального  
строительства администрации Медведевского  
муниципального района

А.В. Тимаков

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)