



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДВЕДЕВСКОГО И ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Шумелева, д. 12, тел/факс (88362) 58-46-66
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Медведево
(место составления акта)

21 августа 2015 года 11 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 199

По адресу/адресам: 425203, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Кедровая, д.44
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Нурминская средняя общеобразовательная школа» (далее - МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа») от 01 июля 2015 года №199, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем – заместителем начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля исполнения выданного проверяемому лицу предписания ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 06.06.2014 года № 76/1/1-3

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа»

(полное и (в случае, если имеется) краткое наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: проверка проводилась в период с 10.08.2015 г. по 21.08.2015 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10(десять) рабочих дней
(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юридическое лицо МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» уведомлено о начале проведения внеплановой выездной проверки 03.08.2015 года путем вручения директору под роспись заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» от 01 июля 2015 года №199, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем – заместителем начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

Выездная проверка началась 10 августа 2015 года в 10 час. 00 мин. с предъявлением служебного удостоверения: Беловой Натальи Геннадьевны – инспектора отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и ознакомления директора МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Степанова А.Н с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена: директору МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Степанову А.Н в 10 час. 00 мин. 10.08.2015 г. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Директору МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Степанову А.Н представлен информационный листок о деятельности инспектора отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а): ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Белова Наталья Геннадьевна – инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Степанов А.Н (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика:

МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» представляет собой 2-х этажное здание. По проектному решению здание рассчитано на 425 мест, фактически на 2015 году 172 обучающихся, которых обслуживает 40 человек персонала. Год постройки - 1980 год (старый корпус) и – 1995 год (новый корпус). По функциональной пожарной опасности - Ф 4.1. Общая площадь здания – 2936 кв.м. Занимаемые площади юридическое лицо осуществляет на основании договора безвозмездного пользования имуществом.

Конструктивное решение следующее (согласно паспорта БТИ): фундаменты – железобетонные блоки, наружные стены, перегородки – кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля мягкая (рубероид на битумной основе).

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасности установлено. Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Инструкции, содержащие основные требования по пожарной безопасности разработаны и утверждены руководителем.

Определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные за их проведение. Разработана и утверждена программа проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности.

В соответствии с Приказом МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м. от школы. Представлен акт проверки пожарного водоснабжения от 05.08.2015 г.

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов в 1 корпусе и на момент проверки ПК укомплектованы пожарными рукавами и стволами, пожарный рукав присоединен к ПК (представлен акт проверки ПК)

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

На момент проверки здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Огнетушители на момент проверки перезаряжены. На момент проверки огнетушители размещены в легкодоступных местах, указатели места размещения огнетушителей имеются. Учет огнетушителей ведется в специальном журнале.

Договор №8/р на оказание услуг по техническому обслуживанию здания и охранно-пожарной сигнализации и электрохозяйства заключен с ООО «Спецмонтажналадка» 31.12.2014г.

Заключен договор №324/М на эксплуатационно – техническое обслуживание средств сигнализации (АПС) (мониторинг) от 01.07.2015.г. с ООО «Аргус – Спектр Мари». Сигнал поступает в ПЧ-25 п. Медведево. В период проверки проводилась имитация срабатывания АПС в результате которой все системы включая ПАК «Стрелец-Мониторинг» исправны и находятся в рабочем состоянии.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» представлены заверенные копии документов (вх.№227 от 12.08.2015 г.)

В ходе проведения проверки установлено в МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» 11 августа 2015 года был проведен расчет величины пожарного риска. Заключением №60 от 11.08.2015 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Марий Эл» установлено, что значение расчетной величины пожарного риска не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, установленной ст.79 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляет $5,41 \times 10^{-7}$.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая расчет пожарного риска выполнение п.1,2 предписания 76/1/1-3 от 06.06.2014 года является не обязательным, то есть выполнение данных пунктов снимается с контроля.

Письмом заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – начальника УНД и ПР полковника внутренней службы Е.А. Аюпова исполнение п.3 предписания 76/1/1-3 от 06.06.2014 года перенесено на 2016 год.

N п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных мест нарушений, характера нарушения и положений (пунктов) нормативных правовых актов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	На 1-2 этажах старого корпуса допускается применение покрытия полов на путях эвакуации с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически масляная краска, линолеум), нарушение п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390), ч.6 ст.134, таб. 28 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97*.	Директор МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» Степанов А.Н.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 01 июля 2015 г. №199
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;
3. предписание ГПН об устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности от 21.08.2015 года № 199/1/1-1;
4. письмо о переносе сроков №522-2-1-13 от 07.05.2015г. с приложением.
5. заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РМЭ №60 от 11.08.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий
майор внутренней службы Н.Г. Белова



«21» августа 2015 г.

«с телефоном, доверием»

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-я, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директору МСФБУ «Нурешнокая СОИ» Степанов А.И.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» августа 2015 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

«21» августа 2015 г.



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
425200, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДВЕДЕВСКОГО И ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, ул. Шумелева, д.12, тел/факс (88362) 58 46 66

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Медведево
(место составления акта)

«10» декабря 2015 года 15 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 283

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Кедровой, д.44
место проведения проверки

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица-муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная школа» от 04 декабря 2015 года № 283, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем – заместителем начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл – заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) с целью: выполнения распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору от 02.10.2015 г. № 43-4737-19 и указания Приволжского регионального центра МЧС России от 14.10.2015 г. №14802-3-1-8, изданного во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22 сентября 2015 года №РД-П4-6456

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная школа» (далее МОБУ «Нурминская СОШ»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10 декабря 2015г. с 11 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юридическое лицо - МОБУ «Нурминская СОШ» уведомлено о начале проведения внеплановой выездной проверки 04.12.2015 года посредством телефонной связи, а также

вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки МОБУ «Нурминская СОШ» от 04 декабря 2015 года №283, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем – заместителем начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл – заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

Выездная проверка началась 10 декабря 2015г. в 11 ч. 00 мин с предъявления служебного удостоверения: Стрельцова Алексея Геннадьевича – старшего инспектора отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и ознакомления законного представителя юридического лица с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

_____ (должность, ФИО)

_____ ✓
(подпись)

Законному представителю юридического лица представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а): _____ ✓

_____ (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Стрельцов Алексей Геннадьевич – старший инспектор отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор МОБУ «Нурминская СОШ» Степанов Альберт Николаевич

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Помещением, задействованным в проведении новогодних и рождественских мероприятий (местом проведения массового мероприятия) в здании МОБУ «Нурминская СОШ» по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Кедровой, д.44 является помещение спортивного зала, которое расположено на 1 этаже строения.

Помещение на момент проверки обеспечено 2 эвакуационными выходами. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Эвакуационные пути и выходы на момент проверки не загромождены.

Помещение рекреации оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же на объекте установлена система передачи сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение пожарной части (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Для ТО и ППР автоматических установок пожарной защиты заключены договора со специализированными организациями, имеющими лицензию. Установки

автоматической пожарной защиты на момент проверки находятся в работоспособном состоянии.

Помещение спортивного зала на момент проверки укомплектовано огнетушителями типа ОП-4 (з) в количестве 2 штук, которые находятся в исправном состоянии, своевременно перезаряжены и размещены на видных местах

Объект на момент проверки обеспечен исправной телефонной связью, а так же электрическими фонарями согласно норм.

На объекте обеспечено наличие плана эвакуации людей при пожаре.

Инструкция, определяющая действия персонала по эвакуации людей при пожаре разработана.

Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-66 п. Новый) в пределах 10 километров.

Ответственным лицом за проведение мероприятия назначен(а) заведующий хозяйством МОБУ «Нурминская СОШ» Моторов Николай Яковлевич.

С персоналом, задействованным в проведении новогодних и рождественских мероприятий проведены целевые инструктажи по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено

Вывод: проведение новогодних и рождественских мероприятий в помещении спортивного зала в здании МОБУ «Нурминская СОШ» по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Кедровой, д.44 возможно, не-возможно.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 04 декабря 2015 г. №283
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУМЧС по Республике Марий Эл - ст. лейтенант внутренней службы

«10» декабря 2015 г.



С.А.Г.

/А.Г. Стрельцов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» 12 2015 г.

(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« _____ » _____ 2015 г. _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)