



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «МЕДВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Шумелева, д. 12, тел. факс (8362) 584666

ПРЕДПИСАНИЕ №106/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Сенькинская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии))
в лице директора Ивановой Людмилы Ивановны

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа»), № 106 от 03 июня 2014 года вынесенного начальником ОНД МО «Медведевский муниципальный район» УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Медведевского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Воробьевым А.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 июня 2014 г. по 19 июня 2014 года (общая продолжительность проверки 6 рабочих дней).

Проведена проверка: заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Медведевского муниципального района по пожарному надзору Мартьяновым Александром Николаевичем, юридического лица МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» по адресу (ам): Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Сенькино, ул. Школьная, д. 18а

должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: директором МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» Ивановой Л.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только в случае выполнения)
1.	При устройстве лестницы 2-го типа не отделен вестибюль от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа соответствующим заполнением проема	Прилож.23,24, ст.88 ФЗ№123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.27 СП-4.13130.2009, п.5.3.5 СП 2.13130.2009	До 15.06.2015 г.	
2.	Допускается применение покрытия полов на путях эвакуации более чем КМ 2 (Г1, В1, ДЗ,Т2, РП1) (деревянный пол 1-го этажа, линолеум коридора 2-го этажа)	ч.6 ст.134 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 г., прилож.28	До 15.06.2015 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель начальника ОНД МО «Медведевский муниципальный район»
УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий
майор внутренней службы А.Н. Мартыанов

«19» июня 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«20» июня 2014 г.

*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

