

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  
наименование субъекта Российской Федерации

**Предписание**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

05.12.2013 г.

Дата вынесения предписания

№ 1153

Номер

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Место вынесения предписания, наименование органа, выдавшего предписание

При обследовании объектов: помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юбилейная средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа») Юридический адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Юбилейный, ул. Культуры, д. 2.

рассмотрении представленных документов: акта обследования от 04.12.2013 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Помещение начальных классов (кабинет для занятий 4 класса) не оборудовано ученической мебелью (партами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что может способствовать формированию неправильной рабочей позы обучающихся.
2. Потолок в кабинете для занятий учащихся 7 класса (кабинет № 202) с деформацией (выбиты русты), что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
3. Демонстрационный стол в кабинете химии не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола.
4. В учебном кабинете для занятий 5 класса (кабинет № 201) светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене, что не обеспечивает равномерное освещение учебного помещения.
5. Территория общеобразовательного учреждения не ограждена забором со стороны фасада;
6. Не обеспечено наличие гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами поверхности стен и потолков в медицинском кабинете, не обеспечено незамедлительное устранение текущих дефектов отделки (ликвидации протечек на потолках и стенах), а именно: в медицинском кабинете на стене и потолке справа от входной двери следы протечек.
7. Допущено трудоустройство педагога Гавриловой М.В. без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
8. Не обеспечен контроль за составлением расписания уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 классов.
9. Допущено использование инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря без указания концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах».
10. Технологическое оборудование, а именно весы с маркировкой «ГП» (готовая продукция) размещены в сырьевом цехе, что не исключает возможности: а) нарушения поточности технологических процессов при приготовлении блюд и кулинарных изделий; б) контакта

сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, может способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди обучающихся.

11. Допущено привлечение к уборке помещений пищеблока детей, а именно: учащиеся 1 класса протирали стол после обеда.

При этом нарушено законодательство РФ:

п.п. 3.1., 5.3., 4.28., 4.30., 5.8., 7.2.5., 10.7., 10.8., 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 5.1., 5.4., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования; п. 6.3., 8.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 4.2., 11.11. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

**предлагаю МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа»:**

1. Оборудовать помещение начального класса (кабинет для занятий 4 класса) ученической мебелью (партами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

2. Обеспечить проведение косметического ремонта потолка в кабинете для занятий учащихся 7 класса (кабинет № 202) в соответствии п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

3. Оборудовать демонстрационный стол в кабинете химии защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.12.2013 г.

4. Обеспечить расположение светильников в кабинете для занятий 5 класса (кабинет № 201) параллельно светонесущей стене в соответствии п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

5. Обеспечить ограждение территории общеобразовательного учреждения забором со стороны фасада в соответствии п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.08.2014 г.

6. Обеспечить проведение косметического ремонта стен и потолков в медицинском кабинете учреждения в соответствии п.п. 4.2., 11.11. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.12.2013 г.

7. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации педагогу Гавриловой М.В. в соответствии п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.12.2013 г.

8. Обеспечить контроль за составлением расписания уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1,2,3,5,8,10,11 классов с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 20.12.2013 г.

9. Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов, исключить возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов в соответствии п. 5.1., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 6.3., 8.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 06.12.2013 г.

10. Обеспечить использование инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах в соответствии п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок: до 06.12.2013 г.

11. Не допускать привлечение детей к уборке помещений пищеблока в соответствии п. 7.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок: до 06.12.2013 г.

Предоставить информацию об исполнении предписания по п.п. 1,4,5,6 20.08.2014 г.; по п.п. 3,6,7,8 – 20.12.2013 г.; по п.п. 9,10,11 – 06.12.2013 г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

Невыполнение в срок предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Руководитель

Должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор



подпись

С.И. Булатова

Фамилия, имя, отчество

Предписание получил «\_05\_»\_декабря\_2013 г.

Директор МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа»

руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или  
индивидуального предпринимателя

подпись



Курбатов В.А.

фамилия, имя, отчество