




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
 И.Н. Сырейщикова
« 25 » 03 2026 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710009

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок», используемых для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

« 25 » 03 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 1264-26

Нами: Заведующим отделом - врачом по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозовой Натальей Александровной и помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора Плотниковой Ольгой Петровной.

На основании заявления директора Баженовой Ольги Сергеевны № 12-20/1622-2026 от 13.03.2026 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок».

В присутствии: директора Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» Баженовой Ольги Сергеевны.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок», расположенного по фактическому адресу: 424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д. 1. Юридический адрес: 424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д. 1, ИНН 1215068106, ОГРН 1021200771624.

Для проведения экспертизы представлены:

1. копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 12 № 001143952 от 09 июня 2006 г. в 1 экз. на 1 л.;

2. копия договора безвозмездного пользования имуществом № 58 от 13 января 2015 года в 1 экз. на 4 л.;

3. копия технического паспорта на здание школы от 31.01.1999 г. в 1 экз. на 6 л.;

4. копия приказа Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл от 12 февраля 2026 г. № 26/О «Об организации лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций Медведевского муниципального района в летний период 2026 года» в 1 экз. на 2 л.;

5. копия договора № 14-д на оказание медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации от 23 декабря 2025 г. в 1 экз. на 2 л.;

6. копия акта № 3 испытания технологического оборудования пищеблока на соответствие его паспортным характеристикам от 26.02.2026 г. в 1 экз. на 1 л.;

7. пояснительная записка о составе помещений с режимом дня детского оздоровительного лагеря «Волна-2026» в 1 экз. на 2 л.

Место, дата и время экспертизы: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул.

Коммунистическая, д. 1 с «25» марта 2026 г. 11 час. 00 мин. по «25» марта 2026 г. 12 час. 00 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 с «25» марта 2026 г. 12 час. 45 мин. до «25» марта 2026 г. 13 час. 50 мин.

I. Экспертизой установлено:

В соответствии с представленным приказом Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл от 12 февраля 2026 г. № 26/О «Об организации лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций Медведевского муниципального района в летний период 2026 года», на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» (далее по тексту: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок») в период с 01.06.2026 по 21.06.2026 года (21 календарный день) будет организован лагерь дневного пребывания «Волна-2026» для детей в возрасте от 6,6 до 15 лет в количестве 40 человек. Продолжительность пребывания детей в лагере с дневным пребыванием, согласно представленной пояснительной записке о составе помещений с режимом дня детского оздоровительного лагеря, с 08.00 до 14.30 часов.

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке, через собственную территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения). Собственная территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20). На собственной территории оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, где установлены контейнеры с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной копии договора безвозмездного пользования имуществом № 58 от 13 января 2015 года, оздоровительная организация с дневным пребыванием детей для обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» расположена в 3-х этажном кирпичном здании общей площадью 2813,47 м² по фактическому адресу: 424900, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д. 1. В здании также оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для функционирования лагеря с дневным пребыванием предусмотрены следующий набор помещений: игровые комнаты; помещения для занятий кружков; столовая; помещение для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; туалет; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным: копии технического паспорта на здание № 31.01.1999г. и пояснительной записке о составе помещений с режимом дня детского оздоровительного лагеря «Волна-2026», под игровые комнаты и помещения для кружковых занятий будет выделено 3 помещения на 1 этаже здания: кабинет № 12 площадью 49,8 м² (поз. 47), кабинет № 13 площадью 48,2 м² (поз. 38), кабинет № 14 площадью 48,7 м² (поз. 35), для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться спортивная площадка в спортивный зал школы площадью 145,8 м² (№ по плану строения 7, этаж 1). Раздевалка для верхней одежды детей расположена на 1 этаже здания в помещении гардероба площадью 25,3 м² (№ по плану строения 12), оборудована вешалками с крючками для одежды, местами для хранения обуви и скамейками, для сушки одежды и обуви на площади гардероба будет выделена кв. м.

В детском оздоровительном лагере для обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» будет сформировано 3 отряда вместимостью от 13 до 14 человек. Количество отдыхающих не превышает гигиенические нормативы площадей помещений для отдыха и игр и составляет от 3,44 м² до 3,83 м² на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м² на одного человека), что соответствует требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 п. 17.6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

¹ Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

² Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенных копий.

Согласно представленным: копии технического паспорта на здание школы от 31.01.1999г. и пояснительной записке в составе помещений, туалет для мальчиков площадью 8.0 м² (№ по плану строения 3, этаж 2) с умывальной площадью 3.8 м² (№ по плану строения 2, этаж 2) и туалет для девочек площадью 9.2 м² (№ по плану строения 36, этаж 1) с умывальной площадью 3.9 м² (№ по плану строения 34, этаж 1), оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах. Умывальные раковины оснащены мыльницей, ведрами для сбора мусора и электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11, СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный санузел. Для хранения уборочного инвентаря и моющих средств выделены отдельные помещения на 1 этаже здания площадью 7.3 м² и 3.8 м² (№№ по плану строения 31 и 32).

Во всех помещениях детского оздоровительного лагеря поверхность полов, стен и потолков не имеют дефектов и повреждений, внутренняя отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проведение текущей влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5, СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, горячая и холодная вода подается через смесители, холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом (подача воды осуществляется через смесители), в соответствии с требованиями п. 2.6., п. 2.9.7, СП 2.4.3648-20. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих сетей. На случай отключения горячего водоснабжения помещения пищеблока оснащены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к моечным ваннам и раковинам (водонагреватель «Атлантик»). Согласно протоколу испытаний № 12-01/03434-26 от 25.03.2026, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.), организация обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями п. 2.6.2, СП 2.4.3648-20, п. 2.10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту 2.3/2.4.3590-20), таблица 3.5 главы III СанПиН 2.1.3685-21.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1, СП 2.4.3648-20. Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2, СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей (игровых) будет проводиться дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2, СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3, СП 2.4.3648-20. Помещения для кружковых занятий оборудованы раздельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Помещения пищеблока оборудованы системами принудительной вытяжной вентиляции. Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеющими светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.5., п. 2.8.6, СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы шторами и москитными сетками, в соответствии с требованиями п. 2.4.13, СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием будет организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) на базе школьной столовой МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок». Пищеблок размещен на первом этаже здания. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в соответствии с требованиями п. 2.3.3, СП 2.4.3648-20, п. 2.5, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на

электричестве. Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Согласно представленной копии акта № 3 испытания технологического оборудования пищеблока на соответствие его паспортным характеристикам от 26.02.2026 г., все имеющееся холодильное (холодильник «Индезит», холодильник «Позис» - 2 шт., холодильная камера «Позис», морозильник «Стинол») и технологическое оборудование (электрическая плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом – 2 шт., шкаф пекарный электрический GIERRE BRIO, мясорубка МИМ-300, машина протирочно-резательная, мармит для 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60, весы электронные до 3 кг МТЗ, весы электронные МИДЛ-П60 ВДА-8, электрокипяtilьник, овощерезка Rodot Coupe CL30) исправно. Для мытья посуды ручным способом предусмотрены 3-х секционные ванны для столовой посуды, 2-х секционные для стеклянной посуды, столовых приборов. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Просушивание и хранение столовой посуды, хранение столовых приборов не нарушается. Для хранения сыпучих продуктов имеется отдельное складское помещение, оборудованное стеллажами. Для хранения хлеба выделен шкаф. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в оздоровительной организации будет организован через стационарный питьевой фонтанчик, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В соответствии с договором № 14-д на оказание медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации от 23 декабря 2025 г., медицинское обслуживание детей будет осуществляться медицинским работником амбулатории п. Сурок ГБУ Республики Марий Эл «Медведевская ЦРБ».

II. Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок», расположенного по фактическому адресу: 424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д. 1 СООТВЕТСТВУЮТ требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнители:

Заведующим отделом -
врач по общей гигиене
должность

Морозова Н.А.
Ф.И.О.

(подпись)

Помощник врача
по общей гигиене
(должность)

Плотникова О.П.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« _____ » 2026 г.
(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Пролито и скреплено печатью
Плотникова О.П.
Плотникова О.П.

