



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДВЕДЕВСКОГО И ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, ул. Шумелева, д.12, тел/факс (88362) 58 46 66

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Медведево  
(место составления акта)

«08» октября 2015 года 14 часов 00 мин.  
(дата и время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 229

По адресу/адресам: 425209, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Среднее Азяково, ул.  
Зеленая, д. 2а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой проверки муниципального  
общеобразовательного бюджетного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного  
возраста «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова Г.Н.» от 07 сентября 2015 года  
№229, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем - заместителем главного  
государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по  
пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом  
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015  
год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и  
Главного управлений МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения для детей  
дошкольного и младшего школьного возраста «Азяковская начальная школа-детский сад имени  
Петухова Г.Н.» (далее МОБУ «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова Г.Н.»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального  
предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

11 сентября 2015г. с 11 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.

23 сентября 2015г. с 10 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.

02 октября 2015г. с 09 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.

08 октября 2015г. с 11 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.

**Общая продолжительность проверки:** 4 рабочих дня

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

**Акт составлен:** ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юридическое лицо- МОБУ «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова Г.Н.»  
уведомлено о начале проведения плановой выездной проверки 07.09.2015 года путем вручения  
руководителю юридического лица под роспись заверенной копии распоряжения о проведении  
плановой выездной проверки МОБУ «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова  
Г.Н.» от 07 февраля 2015 года №229, вынесенного Воробьевым Алексеем Анатольевичем -

заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору

Выездная проверка началась 11 сентября 2015г. в 11 ч. 00 мин с предъявления служебных удостоверений: Воробьева Алексея Анатольевича - заместителя главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл; Стрельцова Алексея Геннадьевича – государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору-старшего инспектора ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и ознакомления законного представителя юридического лица с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Законному представителю юридического лица представлены информационные листки о деятельности государственных инспекторов Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**  
\_\_\_\_\_ не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

Стрельцов Алексей Геннадьевич – государственный инспектор Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл  
Воробьев Алексей Анатольевич - заместитель главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл;

**совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:**

Ласточкиным Антоном Алексеевичем – старшим инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Марий Эл

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:** директор МОБУ «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова Г.Н.» Калиева Галина Валентиновна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Краткая характеристика пожарной опасности объектов:**

Здание МОБУ «Азяковская начальная школа-детский сад имени Петухова Г.Н.» представляет собой 2-х этажное строение с подвалом по адресу: 425209, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Среднее Азяково, ул. Зеленая, д. 2а. Общая площадь помещений 1 и 2 этажей составляет 1280,2 кв.м., площадь подвала 685,5 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в 1986 году. реконструкция и капитальный ремонт не производились. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты здания-железобетонные блоки; наружные и внутренние стены, а так же перегородки-кирпичные; перекрытия-железобетонные плиты; кровля-плоская, рубероид по ж/б

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных мест нарушений, характера нарушения и положений (пунктов) нормативных правовых актов, требования которых нарушены  | Лица, допустившие нарушения                |
|-------|--|--|
| 1.    | Ширина проезда для пожарной техники из асфальтобетона (рассчитанного на нагрузку от пожарных автомобилей) вокруг здания менее 3,5 метра (фактически 3,1 м) в нарушение п.8.6 СП 4.13130.2013, п. 9.56* СНиП 2.60-75; ч.4 ст.4, ст.6, ст.86 123-ФЗ  | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |
| 2.    | Противопожарное расстояние от границы застройки объекта, расположенного в сельском поселении до лесных насаждений менее 15 м. (фактически 2 м. от ограждения) в нарушение п.4.14 СП 4.13130.2013; п.5* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*; ч.4 ст.4, ст.6 123-ФЗ  | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |
| 3.    | Коридор, ведущий к медицинскому блоку, тамбуры здания, варочный цех, кладовые в помещениях 2 и 3 классов не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (АПС) в нарушение п.4, п.14 НПБ 110-03; п. А 4 прил. А СП 5.13130.2009; ст.6, ст.83, ст.91 123-ФЗ  | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |
| 4.    | Внутренний противопожарный водопровод в здании не обеспечивает нормативный расход воды на тушение пожара (согласно протоколу испытания внутреннего противопожарного водопровода №1 от 02.10.2015, технического заключения № 101 от 05.10.2015г. фактический расход составляет 1,8 л/с при требуемом 2,5 л/с) в нарушение п.6.1*, табл.1* СНиП 2.04.01-85*; п.4.1.1, табл.1 СП 10.13130.2009; ст.6, ст.86 123-ФЗ  | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |
| 5.    | Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,5 ч. транзитного воздуховода в коридоре у столовой в нарушение п.4.170 СНиП II-33-75; п.6.22 СП 7.13130.2013; ч.4 ст.4, ст.6 123-ФЗ   | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |
| 6.    | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении гладильной 1 этажа, игровой комнаты 1 этажа, игровой комнаты 2 этажа (согласно приложения к техническому заключению № 100 от «05» октября 2015 г. по результатам инструментального контроля СОУЭ максимальный уровень звуковых сигналов СОУЭ на расстоянии 1,5м. от уровня пола составляет 52,3 дБА, 38,5 дБА, 41,2 дБА в вышеуказанных помещениях соответственно при требуемом не менее 55 дБА) в нарушение п.4.2. СП 3.13130.2009, п.3.15 НПБ 104-03, п.6.3 табл.1 СП 51.13330.2011; ст. 6, ст.52 123-ФЗ | директор<br>Калиева Галина<br>Валентиновна |

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Согласно техническому заключению №102 по результатам инструментального контроля системы автоматической пожарной сигнализации от 05.10.2015 шлейф №5 (помещения спортивного зала и др.) находится в нерабочем состоянии, однако данное нарушение устранено в ходе проверки.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям~~  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ~~индивидуального предпринимателя~~, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, ~~индивидуального предпринимателя~~, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

плитам на битумной основе. Здание отвечает II степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.1, в котором имеются помещения класса Ф 1.1. По проектному решению здание рассчитано на 160 мест, (фактически 23 обучающихся, 57 воспитанников, 20 персонала). Отопление здания центральное. Электропроводка выполнена скрытым способом под слоем штукатурки. Планировочное решение здания представляет собой набор помещений и учебных классов, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие на лестничные клетки и наружу, а так же имеются лестницы 3-го типа из групповых ячеек непосредственно наружу. Расстояние до ближайшей пожарной части (ОП ПЧ-66 д. Ср. Азяково) в пределах 1 километра.

**Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина мерам пожарной безопасности:**

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности руководителя организации, ответственных лиц за обеспечении пожарной безопасности, а так же лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом \_\_\_\_\_ человек.

**Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:**

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов водопроводной сети, находящихся на территории населенного пункта. Указатели ПГ в наличии.

Для внутреннего пожаротушения в здании внутренний противопожарный водопровод предусмотрен от 8 пожарных кранов, расположенных в лестничных клетках. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами, акты проверок в наличии.

**Содержание систем и средств противопожарной защиты:**

На момент проверки занимаемые помещения оснащены первичными средствами пожаротушения согласно нормам, огнетушители своевременно перезаряжаются и размещены в местах со свободным доступом.

Помещения оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и системой передачи сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение пожарной части (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Для ТО и ППР автоматических установок пожарной защиты заключены договора со специализированными организациями, имеющими лицензию.

**Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:**

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

**При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,**

**установленных муниципальными правовыми актами:**

(перечень наименований нормативных правовых актов и нормативных документов, а так же примененных сокращений: 123-ФЗ – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР – «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 НПБ 104-03- Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», НПБ 110-03-Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации и автоматической пожарной сигнализацией». СП 3.13130.2009-Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013-Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 - Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 7.13130.2013 Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 51.13330.2011 Свод правил. «Защита от шума». СП 10.13130.2009- Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85\* -Строительные нормы и правила. «Противопожарные нормы»; СНиП 2.60-75- Строительные нормы и правила

Прилагаемые документы:


1. распоряжение о проведении плановой проверки от 07 сентября 2015 г. №229
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;
3. технические заключения специалиста ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Марий Эл» №№100, 101, 102 от 05.10.2015г по результатам инструментально контроля СОУЭ, ВПВ и АПС
4. предписание ГПН № 229/1/1-6 от 08.10.2015

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУМЧС по Республике Марий Эл - подполковник внутренней службы  
« 08 » сентября 2015 г.

/А.А. Воробьев/

старший инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУМЧС по Республике Марий Эл - ст. лейтенант внутренней службы  
« 08 » октября 2015 г.



/А.Г. Стрельцов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    »                      2015 г.

(подпись)

**Замечания, объяснения по содержанию акта:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«    »                      2015 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

## Сведения о проводимых проверках

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | Дата начала и окончания проверки  | 11.09 - 08.10.2015  |
| 2  | Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)  | 4 раб. дня  |
| 3  | Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля  | ОИД городского округа - шефство ф. тов                      |
| 4  | Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки   | № 229 от 07.09.2015   |
| 5  | Цель, задачи и предмет проверки   | контроль соблюдения обязательных требований ТБ              |
| 6  | Вид проверки (плановая или внеплановая):<br>- для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок;<br>- для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки | внеплановая   |
| 7  | Дата и номер акта, составленного по результатам проверки. дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю  | № 229 от 08.10.2015   |
| 8  | Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)  | нарушено в акте проверки                                    |
| 9  | Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений   | предписание № 229/111-6 от 08.10.2015                       |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку  | полн. подполковник ОИД Копылов В.В. шефство ОИД Шефство ОИД |
| 11 | Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки   |   |
| 12 | Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку  | В.В.  |