



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а.
Телефон: 69-02-21, 69-02-72. Факс: 69-02-30. E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 647311, 643067, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425120, Республика Марий Эл, п. Морки, ул. Мира, д. 16, здание ПЧ-36, каб. №10
тел. (83635) 9-17-68; факс 9-17-68

п.Морки
(место составления акта)

25 марта 2015 года 10 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 7

По адресу/адресам:

1. 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, ул.Целинная, 18

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой проверки муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Моркинский детский сад №1» от 02 марта 2015 года № 7, вынесенного Александровым Владиславом Владимировичем - главным государственным инспектором Моркинского муниципального района по пожарному надзору

(визл документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, и датированное распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ,

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая, выездная)

юридического лица - муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Моркинский детский сад №1» (далее – МДОУ «Моркинский детский сад №1»)

(полное и в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фонда, или в случае, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	МДОУ «Моркинский детский сад №1» (фактический адрес), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, ул.Целинная, 18																	
“	12	”	марта	20	15	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.
“	25	”	марта	20	15	г. с	09	час.	00	мин.	до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) дня/2 (два) часа

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)


Акт составлен: ОНД Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Иванова Л.П. уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 04.03.2015 года посредством вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки МДОУ «Моркинский детский сад №1» от 02 марта 2015 года №7, вынесенного Александровым Владиславом Владимировичем - главным государственным инспектором Моркинского муниципального района по пожарному надзору –

начальником ОНД Моркинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и предъявления служебных удостоверений: Михайловой Е.Г. – государственного инспектора Моркинского района по пожарному надзору – дознавателя ОНД Моркинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

02.03.2015 г. 09:00 заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1»  Л.П. Иванова

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Заведующей МДОУ «Моркинский детский сад №1» Ивановой Л.П. представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Моркинского района по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

 Л.П. Иванова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Михайлова Елена Геннадьевна – государственный инспектор Моркинского района по пожарному надзору дознаватель ОНД Моркинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Иванова Людмила Пантелеевна – заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание двухэтажное. Конструктивные решения здания: фундаменты – бутобетон, наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – шифер. Здание отвечает 3-ей степени огнестойкости по ФЗ №123 ч.2 ст.58 (таб.21). По функциональной пожарной опасности – Ф4.1. Планировочное решение здания представляет собой набор помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в лестничные клетки и холл.

Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-36) в пределах 3 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения (Приказ №37 от 03.09.2014 г.).

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

Приказом руководителя учреждения установлен противопожарный режим на предприятии. (Приказ №39 от 03.09.2014г.). Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на заведующую хозяйством Семенову И.К.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения (Приказ от 01.06.2014 г.).

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности

ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (заведующая Иванова Л.П.).

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 10 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов водопроводной сети на расстоянии 5 м, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения (6 огнетушителей), которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство «Соната К». Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (ООО «Домис»).

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

МБУК «Моркинский районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» представлены заверенные копии документов:

1. Список сотрудников на 2015г.;
2. Копия удостоверения о повышении квалификации №2880;
3. Должностная инструкция;
4. Приказ о назначении ответственных за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности №37 от 03.09.2014г.;
5. Приказ об установлении противопожарного режима №39 от 03.09.2014г.;
6. Приказ об организации обучения мерам пожарной безопасности №40 от 03.09.2014г.;
7. Договор на ТО установок АПС от 31.12.2014г.;
8. Муниципальный контракт №377/М эксплуатационно-технического обслуживания средств сигнализации АПС от 12.01.2015г.;
9. Договор №2012-01/ОЗ от 11.07.2012г.;
10. Сертификат соответствия;
11. Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении;
12. Инструкция по действию персонала в случае возникновения пожара;
13. Инструкция к плану эвакуации людей;
14. План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре;
15. Акт проверки первичных средств пожаротушения;
16. Декларация пожарной безопасности;
17. Результаты испытания стационарных пожарных лестниц.

При проведении проверки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 24.06.2014 года №31;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Моркинского района по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Дознаватель отдела надзорной деятельности –
государственный инспектор Моркинского муниципального
района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы Е.Г. Михайлова



[Handwritten signature]
М.Л.П.

«25» марта 2015 г.

«с.с.фон. доверия»

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1»

[Handwritten signature] Иванова Л.П.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2015 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Внимательно все м.

[Handwritten signature] 25.03.15г.

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

Заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1»

Иванова Л.П.

«__» _____ 2015 г.

«_____» _____

Начальник ОНД Моркинского муниципального района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по РМЭ
майор внутренней службы

В.В. Александров

«__» _____ 2015 г.