



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки ул. Мира, д. 16, тел/факс (883635) 91768

п. Морки

01 ноября 2019 года
11 часов 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам:

425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Целинная д. 18

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад №1» от 02 октября 2019 года №4, вынесенного Александровым Владиславом Владимировичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2019 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица - Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад №1» (далее – МДОУ «Моркинский детский сад №1»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	МДОУ «Моркинский детский сад №1» (фактический адрес), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район п. Морки, ул. Целинная д. 18;														
“	15	”	октября	20	19	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
“	21	”	октября	20	19	г. с	16	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.
“	29	”	октября	20	17	г. с	16	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 (три) дня

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Иванова Людмила Пантелеевна уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки 02.10.2019 года посредством вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки МДОУ «Моркинский детский сад №1» от 02 октября 2019 года №4, вынесенного Александровым Владиславом Владимировичем - начальником ОНД и ПР Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

02.10.2019 г. 14:00 заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Л.П. Иванова

Иванова Л.П. - И.П.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Инспектор ОНД и ПР Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл лейтенант внутренней службы Гиниятов Р.Р.;

Дознаватель ОНД и ПР Моркинского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл лейтенант внутренней службы Кареева К.Л.

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Иванова Людмила Пантелеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада двухэтажное с подвалом.

Площадь застройки помещений здания – 683,7 кв.м.

Конструктивные решения здания:

Фундаменты – железобетонные ленточные;

Наружные внутренние стены – кирпичные, перегородки кирпичные;

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – шифер по деревянной обрешетке.

Здание отвечает 3 степени огнестойкости по ФЗ №123 ч.2 ст.58 (таб.21). По функциональной пожарной опасности – Ф1.1,

Планировочное решение здания представляет собой набор классов и бытовых помещений, имеющих выходы в общий коридоры, ведущие в вестибюль, в лестничные клетки и непосредственно наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части ПСЧ-36 в пределах 3,5 километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом от 02.09.2019г. №28 заведующей детсада для каждого помещения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Имеются инструкции, содержащие основные требования по:

- обеспечению порядка на подъездах к зданию и водоисточникам;
- содержанию и введению в действие первичных средств пожаротушения, сигнализации, вызова пожарной охраны;
- порядку эвакуации людей и материальных ценностей;
- пользованию электронагревательными приборами.

Приказом от 02.09.2019 №25 заведующей детсада определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения. Разработана программа проведения данных мероприятий. Приказом заведующей детсада создана добровольно-пожарная дружина. Разработаны обязанности членов расчета, проводится обучение состава ДПД.

В соответствии с Приказом МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму. Приказом заведующей детсада организовано обучение по пожарно-техническому минимуму с работниками учреждения.

Ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на ответственного по пожарной безопасности Андрееву Т.Н. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у заведующей детсада.

В период проверки с сотрудниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей» с охватом 7 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов поселковой водопроводной сети к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, есть указатели о местах их хранения. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, предназначенной для обнаружения пожара с помощью пожарных извещателей и сообщение о месте его возникновения на приемно-контрольное устройство, размещенное в помещении руководителя. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Домис» от 29.12.2018г. №138

Другие вопросы проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

Строящихся и реконструируемых подведомственных объектов не выявлено.

При проведении проверки не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 02.10.2019 года №4;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР
Моркинского муниципального района
лейтенант внутренней службы Р.Р. Гиниятов



«01» ноября 2019 г.
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время работы: по будням с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шанова А.П. - заведующий МБОУ Моркинский детский сад №1.
(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» ноября 2019 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Замечаний нет. Шанова А.П. - Ш.П.
(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«___» _____ 2019 г. _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«_____» _____

Начальник ОНД и ПР Моркинского муниципального района
майор внутренней службы

В.В. Александров

«___» _____ 2019 г.