

Зарегистрирована:
ОНД и ПР Звениговского и Моркинского
Муниципальных районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл

"28" марта 2019 г.

Регистрационный № 88632151-ТО-200

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1», здание

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1021200648864

Идентификационный номер налогоплательщика 1208004207

Место нахождения объекта защиты 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Морки, бульвар Калинина,10

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты тел. (83635) 9-92-52,

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты - <u>Оценка пожарного риска не проводилась.</u>
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара – <u>Возможного ущерба нет.</u>
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты - На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: <ol style="list-style-type: none">1. Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»2. Федеральный Закон от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №123: - ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура

показателей»;

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- ГОСТ Р 53270-2009 «Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля»;

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»

4. Правила устройства электроустановок

5. СНиП 2.03.13-88 * Полы.

6. СНиП 2.04.02-84 * Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

7. СНиП 21-01-97 * Пожарная безопасность зданий и сооружений.

8. СНиП 2.07.01-89 * Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

9. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализаций. Нормы и правила проектирования.

10. НПБ 104-03. «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

11. РД 78.145-93 Системы и комплекты охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

12. СНиП 2.08.02 -89 * Общественные здания и сооружения.

Настоящую декларацию разработала

Директор МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1»

" 4 " апреля 2019 г.



Мифтахова Л.А.