

«05» октября 2023 г.; Учетный № КНМ 12230061000207992655

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18064744>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его
территориального органа)

425120, Республика Марий Эл, Моркинский р-н, пгт. Морки, ул. Мира, д.16,

Телефон: (83632) 69-32-70

(место принятия решения)

**Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований**

от "05" октября 2023 г. №11

1. МОУ "Моркинская средняя общеобразовательная школа №1" (ИНН 1208004207; ОГРН 1021200648864)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующем действиях (бездействии):

В адрес органов государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл направлено письмом Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в котором приведены даты ввода в эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты Вашего учреждения. Согласно предоставленным сведениям, здание МОУ "Моркинская средняя общеобразовательная школа №1", Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Бульвар Калинина. 10, система пожарной автоматики эксплуатируется более 15 лет (с 2006 г.)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанное действие **бездействие**, может привести к нарушениям следующих обязательных требований:

1) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (абзац 4 пункта 54 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Руководителю организации

- 1) Проанализировать информацию о сроке службы средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объектов защиты
- 2) Установить (документарное подтверждение) фактическое наличие информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы
- 3) Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.
- 4) При реализации вышеуказанных мероприятий необходимо руководствоваться в том числе положениями "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 57, п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
Моркинского муниципального района -
государственный инспектор Моркинского
муниципального района
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Гиниятов Р.Р.



Огнев Станислав Олегович – государственный инспектор Моркинского муниципального района по пожарному надзору т. +79877057752

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предостережение

направлено:

КОПИЯ ВЕРНА