

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ  
МИНИСТЕРСТЫЖЕ



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Муниципальный общеобразовательный  
учреждений «Кульбаш тун  
общеобразовательный школ»

425132 Марий Эл Республик Морко район  
Кульбаш ял Школьный урем, 6  
E-mail: [Kulbash-shkola@rambler.ru](mailto:Kulbash-shkola@rambler.ru)  
Тел.8(83635) 9-24-31

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Кульбашинская основная  
общеобразовательная школа»

425132 Республика Марий Эл Моркинский район  
д. Кульбаш ул.Школьная д.6  
E-mail: [Kulbash-shkola@rambler.ru](mailto:Kulbash-shkola@rambler.ru)  
Тел.8(83635) 9-24-31

Факс 8(83635) 9-94-17, ОКПО 48297647, ОГРН 1021200648413, ИНН 1208003980 КПП 120801001  
р/с 40701810900001000018 в Отделении – НБ Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола БИК 048860001  
л/с 20086У79290 в УФК по Республике Марий Эл

Заместителю руководителя  
Приволжеского управления  
Ростехнадзора  
Е.М. Крыловой  
директора МОУ «Кульбашинская  
основная общеобразовательная школа»  
Фахриевой Фариды Вакилевны

Сообщение.

На ваше предписание № 42-17-00448 от 22 ноября 2016г. сообщаем  
следующее:

№	Выполненные мероприятия	Срок выполнения
1.	Однолинейная схема электрических соединений нормального режима работы ВРУ-0,4 кВ утверждена ответственным за электрохозяйство.	16.12.2016г.
2.	Укомплектованы электроустановки испытанными защитными средствами и инструментом.	08.12.2016г.
3.	Соединение двух нулевых защитных проводников в РВШ-0,4 выполнено под одно болтовое соединение.	05.12.2016г.

Директор МОУ  
«Кульбашинская основная  
Общеобразовательная школа»



Ф.В.Фахриева