



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77, факс (843) 231-17-01, E-mail: privol@gosnadzor.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 42-17-00448
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«22» ноября 2016 г.
(дата составления)

г. Йошкар-Ола
(место составления)

Мной, заместителем руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Еленой Михайловной по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении Фахриевой Фариды Вакилевны, директора МОУ «Кульбашинская ООШ», проживающей по адресу: 425132, Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Центральная, д. 81.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г., «Правил устройства электроустановок» (7 издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204 а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1	Однолинейная схема электрических соединений нормального режима работы ВРУ-0,4 кВ не утверждена ответственным за электрохозяйство по истечению установленного срока (1раз в два года), чем нарушен п. 1.5.18 требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом РФ рег. №4145 от 22.01.2003г.
2	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами и инструментом, чем нарушен п. 1.2.2 требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г.
3	Соединение более двух нулевых защитных проводников в РВШ-0,4 кВ выполнено под одно болтовое соединение (ГОСТ 1034 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» п. 2.1.12), чем нарушены требования п. 1.7.139 «Правил устройства электроустановок» (7 издание), утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 г. №204.

В результате рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с имеющимися нарушениями обязательных требований в отношении директора МОУ «Кульбашинская ООШ» Фахриевой Фариды Вакилевны был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

О Б Я З Ы В А Ю

Директора МОУ «Кульбашинская ООШ» Фахриеву Фариду Вакилевну принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в: Приволжское управление Ростехнадзора по адресу 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26А в течении одного месяца со дня получения представления.


Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, влечет административную ответственность по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель руководителя

(должность лица, вынесшего постановление)


(подпись, печать)


Е.М. Крылова

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего представления получил: « ____ » ноября 2016 года.

Директор МОУ «Кульбашинская ООШ»

(должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица, в отношении которого вынесено представление)



Ф.В. Фахриева

Копия настоящего постановления направлена по адресу:

(указать адрес должностного лица, дату и номер заказного письма)