



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-17-13/158-168

Заведующему МБДОУ «Пектубаевский дет-
ский сад «Улыбка»

Соколовой Светлане Валентиновне

03 апреля 2018 г.

425443, Республика Марий Эл,
с. Пектубаево, ул. Советская, д. 44.

Начальник Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора
Алябышев С.А. и государственный инспектор Марийского территориального отдела При-
волжского управления Ростехнадзора Куренков А.Г. на основании акта проверки от

(должность, фамилия и инициалы лиц, выдавших предписание)

03.04.2018 г. № 43-17-13/158-168, составленного по результатам плановой выездной провер-
ки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Пектубаевский детский сад «Улыбка» (МБДОУ «Пектубаевский детский сад
«Улыбка»), ОГРН 10212006663076, ИНН 1209003950, юридический адрес: 425443, Республика
Марий Эл, Новоторьяльский с. Пектубаево, ул. Советская, д. 44, фактический адрес: 425443,
Республика Марий Эл, Новоторьяльский с. Пектубаево, ул. Советская, д. 44.

(полное наименование юридического лица либо индивидуального предпринимателя (сокращенное наименование юридического лица),
ИНН, ОГРН, КПП, адрес (место нахождения), место осуществления деятельности)

в присутствии: заведующего МБДОУ «Пектубаевский детский сад «Улыбка» Соколовой
Светланы Валентиновны.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Не определен перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. № 4145 от 22.01.2003г.	п. 1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.

2.	Ответственным за электрохозяйство назначен работник не из числа руководителей и специалистов и не прошедший проверку знаний норм и правил работ в электроустановках.	п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
3.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
4.	Не разработан график проведения ППР основного электрооборудования учреждения.	п. 1.6.2, 1.6.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
5.	Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000В не пересмотрены в установленные сроки.	п. 1.8.8 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
6.	Не заведен журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности, инструктаж не проведен.	п. 1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
7.	Однолинейные схемы электрических соединений не пересмотрены в установленном порядке.	п. 1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
8.	Не заведен паспорт контура заземления.	п. 2.7.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
9.	Не представлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	03.07.2018г.
10.	Средства защиты от поражения электрическим током не подвергались очередным испытаниям, журнал учета и содержания	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистри-	03.07.2018г.