

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Немдинская средняя
общеобразовательная школа»
425435, Новоторъяльский район
д. Немда-Обалыш
ул. Центральная, 13
(8-836-36) 9-74-18

«Овалже кыдалаш
общеобразовательный школ»
муниципал бюджет
общеобразовательный тонеж
425435, У Торъял район
Овалже ял
Центральный урем, 13
(8-836-36) 9-74-18

ОКПО 48291389 ОГРН 1021200663186 ИНН1209003904 КПП120901001

№ 65 от 14.07.2020
На № 2-02-2020 от 22.06.2020

Прокуратуре
Новоторъяльского района

Ответ на представление
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

МБОУ «Немдинская СОШ» на представление прокуратуры Новоторъяльского района от 22.06.2020 г. № 2-02-2020 сообщает следующее:

1. Представление было рассмотрено на совещании при директоре от 14.07.2020 г. № 4 «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» с участием помощника прокурора Сабировой А.Э.

Данное представление удовлетворено, обеспечено исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

2. В помещении спортзала светильник со снятым рассеивателем заменен на светильник-Колба.

3. Выключенный шлейф № 9 контрольно-приемного прибора автоматической сигнализации произведен технический обслуживание и устранение неисправности 11.07.2020 г.

4. Произведена перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-3, расположенного в кабинете информатики. Результаты соответствуют требуемым нормам.

5. Порошковый огнетушитель ОП-4, расположенного в кабинете химии, заменен на огнетушитель ОП-4 с соответствием норм зарядки.

6. Привлечен к дисциплинарной ответственности должностное лицо, ответственный за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Руководитель организации: Директор Э.И.Михеев
(должность) (личная подпись)