



Судебн от 19.07.2020.
№ 65.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Марий Эл
Прокуратура Новоторъяльского района
Новый Торъял районн прокуратурыжо

ул.Кирова, 11, п.Новый Торъял, РМЭ, 425430

22.06.2020 № 2-02-2020

Директору муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Немдинская
средняя общеобразовательная
школа»

Михееву Э.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Новоторъяльского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Немдинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Немдинская СОШ»), расположенного по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, дер. Немда-Обалыш, ул. Центральная, 13, в ходе которой выявлены нарушения требований вышеуказанного законодательства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в частности, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ).

Подпунктом «в» пункта 42 ППР в РФ установлено, что запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Согласно п. 61 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной

АА № 013124 *

безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Пункт 478 ППР в РФ определяет, что руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

В ходе проверки здания МБОУ «Немдинская СОШ» установлено, что в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ в помещении спортзала допускается эксплуатация светильника со снятым рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника.

В нарушение п. 61 ППР в РФ выключен шлейф № 9 контрольно-приемного прибора автоматической пожарной сигнализации.

В нарушение п. 478 ППР в РФ не произведена перезарядка углекислотного огнетушителя ОУ-3, расположенного в кабинете информатики, а также порошкового огнетушителя ОП-4, расположенного в кабинете химии.

Неисполнение требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности нарушает права граждан и работников учреждения на безопасность, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в здании учреждения.

Выявленные нарушения законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заведующим хозяйством МБОУ «Немдинская СОШ» Шабалиным В.С., а также отсутствия должного контроля с Вашей стороны.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района о времени и месте рассмотрения представления.

3. С целью предупреждения подобных нарушений усилить контроль за деятельностью подчиненных работников.

4. Обеспечить исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством МБОУ «Немдинская СОШ»

Шабалина В.С., допустившего нарушения законодательства о пожарной безопасности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса



С.С. Александров