



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
425250, Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Стахановская, д. 1, тел. 69-32-84  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

24 марта 2021 г.  
(дата составления)

п. Оршанка  
(место составления)

Мною, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Оршанского муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, подполковником внутренней службы Иванычевым И.В. в отношении и.о. директора МОУ «Большеоршинская ООШ» Кузьминых Любви Николаевны

*(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, адрес места жительства, должность, Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, ИНН, юридический адрес)*

согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного (ых) правонарушения(й): выявленных в постановлении прокурора о возбуждении административного дела от «02» марта 2021 г. и материалами дела установлено, что 09.02.2021 по 10.02.2021 года начальником ОНД и ПР Оршанского муниципального района Иванычевым И.В. в качестве специалиста, совместно с помощником прокурора Оршанского района Республики Марий Эл Муртазиным К.А. в целях исполнения поручения прокуратуры была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности объекта защиты юридического лица МОУ «Большеоршинская ООШ» по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, д. Большая Орша, ул. Школьная, д. 155а.

И.о. директора Кузьминых Л.Ч. не обеспечила выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНИП 21-01-97\*, НПБ 110-03-Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и других нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

(При указании отсылочных норм используются следующие сокращения: НПБ 110-03-Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», СНИП П-89-80\* генеральные планы промышленных предприятий)



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1.	В здании школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) помещение складского назначения (склад продуктов), не выделено противопожарными преградами	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4
2.	В помещении «склад продуктов» расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, 83, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
3.	В помещении «склад продуктов» установлен 1 (один) дымовой пожарный извещатель. В помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, 83, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2

За что предусмотрена административная ответственность **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**

На основании требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

(пункты и статьи нормативных правовых актов)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: ОНД и ПР Оршанского муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл по адресу: 425250, Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д. 1

(наименование территориального органа ОНД, адрес)

в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

**Должностное лицо, вносившее представление:**

Начальник ОНД и ПР

Оршанского муниципального района УНД и ПР

Главного управления МЧС по Республике Марий Эл

подполковник вв. службы

М.Л.П.



И.В. Иванычев

(подпись должностного лица ОНД)

**Копию представления получил** \_\_\_\_\_

(дата, подпись, Ф.И.О.)

**Копия представления направлена по почте:** \_\_\_\_\_

(дата, номер заказного письма, уведомления)